Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,835	1,780	1,712	1,679	1,654	1,624	1,596	1,600	1,673	1,625	1,506	1,560	1,722	1,890	1,891	1,863	1,893	1,922	1,896	1,919	1,996	2,052	2,043	2,031	42,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,873	1,716	1,617	1,562	1,543	1,538	1,542	1,564	1,615	1,629	1,615	1,665	1,717	1,761	1,785	1,795	1,857	1,891	1,909	1,932	1,972	1,989	1,967	1,944	42,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,719	1,611	1,523	1,458	1,424	1,404	1,417	1,456	1,508	1,549	1,590	1,635	1,660	1,677	1,684	1,687	1,711	1,725	1,755	1,772	1,772	1,730	1,687	1,639	38,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,591	1,508	1,385	1,351	1,343	1,326	1,365	1,392	1,315	1,300	1,380	1,679	1,810	1,878	1,837	1,826	1,816	1,825	1,899	1,892	1,958	2,046	1,905	1,775	39,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,591	1,530	1,449	1,336	1,322	1,294	1,361	1,370	1,497	1,555	1,681	1,761	1,859	1,939	1,860	1,847	1,798	1,860	1,917	2,037	2,040	2,179	2,110	1,909	41,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,681	1,535	1,473	1,431	1,421	1,374	1,407	1,463	1,600	1,728	1,894	1,994	2,106	2,147	2,167	2,175	2,194	2,103	2,135	2,156	2,156	2,126	2,088	1,982	44,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,621	1,524	1,436	1,373	1,362	1,332	1,378	1,408	1,470	1,528	1,652	1,811	1,925	1,988	1,955	1,950	1,936	1,929	1,984	2,028	2,051	2,117	2,035	1,889	41,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη