

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	32,17	31,52	0,65		1	1	1	1		1					9,56	9,53
	01:00	29,22	28,88	0,34			1	1	1		1					8,05	7,93
	02:00	27,43	27,13	0,29			1	1	1		1					6,25	6,14
	03:00	26,28	25,97	0,31			1	1	1		1					5,02	4,99
	04:00	25,59	25,48	0,11			1	1	1		1					4,30	4,28
	05:00	25,41	25,37	0,04			1	1	1		1					4,12	4,11
	06:00	26,36	26,22	0,15			1	1	1		1					4,92	4,99
	07:00	30,22	30,04	0,18			1	1	1		1					8,75	8,81
	08:00	33,85	33,77	0,08		1	1	1	1		1					10,38	10,37
	09:00	37,99	37,99	0,00		1	1	1	1		1			3		12,79	12,79
	10:00	39,82	39,78	0,04		1	1	1	1		1			5		13,54	13,52
	11:00	41,77	41,40	0,37	1	1	1		1		1			10	2	13,51	13,52
	12:00	44,17	43,07	1,10		1	1	1	1		1			8		13,56	13,56
	13:00	45,41	43,98	1,43		1	1	1	1		1			8		13,73	13,73
	14:00	45,26	42,37	2,89		1	1	1	1		1			8		13,73	13,73
	15:00	42,69	38,37	4,32		1	1	1	1		1			8	1	13,26	12,72
	16:00	43,49	39,61	3,88		1	1		1		1			10	3	13,62	13,73
	17:00	44,01	38,42	5,58		1	1		1		1			10	3	13,71	13,71
	18:00	45,58	39,56	6,01		1	1	1	1		1			8		13,73	13,73
	19:00	45,34	37,71	7,63		1	1	1	1		1			5		13,73	13,73
20:00	45,39	39,33	6,07		1	1	1	1		1			5		13,73	13,73	
21:00	46,65	38,08	8,58		1	1	1	1		1			4		13,73	13,73	
22:00	44,39	35,28	9,10		1	1	1	1		1			2		13,73	13,73	
23:00	40,79	30,69	10,11		1	1	1	1		1					13,73	13,73	

Μερική διακοπή στις 15:50 λόγω βλάβης στη μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης