

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/6/24 0:00	141,81	115,77	26,03	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		47,93	42,07
12/6/24 1:00	133,23	107,76	25,46	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,37	39,88
12/6/24 2:00	126,69	107,60	19,08	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		37,44	37,12
12/6/24 3:00	121,80	103,25	18,55	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		36,40	36,43
12/6/24 4:00	119,30	100,57	18,73	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		37,43	35,35
12/6/24 5:00	119,64	100,50	19,14	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			39,33	35,89
12/6/24 6:00	125,72	113,13	11,27	1,32	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		36,22	35,54
12/6/24 7:00	145,16	129,51	9,77	5,89	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1		36,52	36,21
12/6/24 8:00	164,27	146,37	7,37	10,53	1	1				1	1	1				0	1	1		1	1	1	1	44,27	44,38
12/6/24 9:00	179,32	154,87	10,21	14,25	1	1				1	1	1				0	1	1		1	1	1	1	48,16	48,04
12/6/24 10:00	187,13	163,07	7,25	16,80	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,07	48,11
12/6/24 11:00	188,47	166,01	3,97	18,49	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 12:00	192,89	171,27	2,62	19,00	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 13:00	198,95	171,48	8,38	19,10	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 14:00	200,57	167,52	14,08	18,97	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 15:00	197,75	164,18	15,90	17,67	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 16:00	199,54	164,59	19,02	15,93	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 17:00	201,75	165,85	22,97	12,93	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 18:00	203,17	172,01	22,54	8,63	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 19:00	197,71	171,09	22,67	3,95	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 20:00	192,35	169,54	21,85	0,97	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 21:00	185,68	167,18	18,49	0,00	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 22:00	173,01	156,10	16,91	0,00	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/24 23:00	160,84	142,96	17,87	0,00	1	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,03	47,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις