

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 12/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,39	3,38	0,01	0,00			1			1		1		0,87	0,88
	01:00	3,10	3,10	0,00	0,00			1					1		0,93	0,92
	02:00	2,95	2,94	0,00	0,00			1			1	1	1		0,87	0,85
	03:00	2,76	2,76	0,00	0,00			1			1	1			0,79	0,80
	04:00	2,66	2,66	0,00	0,00			1		1	1				0,83	0,84
	05:00	2,62	2,62	0,00	0,00			1		1	1				0,80	0,80
	06:00	2,69	2,69	0,00	0,00			1		1	1				0,87	0,87
	07:00	2,89	2,89	0,00	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	08:00	3,21	3,21	0,00	0,00			1			1	1			0,98	0,98
	09:00	3,48	3,47	0,01	0,00			1		1	1	1			0,97	0,99
	10:00	3,71	3,70	0,02	0,00			1		1	1	1			0,61	0,99
	11:00	3,86	3,84	0,01	0,01			1	1	1	1	1			0,19	0,99
	12:00	4,12	4,12	0,00	0,00			1			1	1	1	1	0,01	0,98
	13:00	4,27	4,27	0,00	0,00			1			1		1	1	0,00	0,99
	14:00	4,19	4,19	0,00	0,00			1			1		1	1	0,00	0,99
	15:00	4,09	4,06	0,00	0,04			1			1		1	1	0,00	0,99
	16:00	4,06	3,99	0,00	0,07			1			1		1	1	0,00	0,99
	17:00	3,94	3,93	0,00	0,01			1			1		1	1	0,00	0,99
18:00	4,09	4,09	0,00	0,00			1			1		1	1	0,00	0,99	
19:00	4,09	4,09	0,00	0,00			1			1		1	1	0,00	0,99	
20:00	4,19	4,19	0,00	0,00			1			1		1	1	0,08	0,99	
21:00	4,37	4,37	0,00	0,00			1			1		1	1	0,96	0,99	
22:00	4,32	4,30	0,01	0,00			1			1		1	1	0,99	0,99	
23:00	3,98	3,94	0,04	0,00			1			1		1	1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκαν απώλειες επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης