



Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
(ΥΔΕ)
σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 101195/17.09.2021
(ΦΕΚ Β' 4654/8.10.2021)
όπως ισχύει¹

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

¹ ΥΑ Αριθμ. 129600/29.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5635/2.12.2021), ΥΑ Αριθμ. 17773/24.2.2023 (ΦΕΚ Β' 1188/3.3.2023)

1. Κάθε πότε πραγματοποιείται τακτικός επανέλεγχος των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τον τακτικό επανέλεγχο μιας ΕΗΕ ισχύουν τα εξής:

- Για ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους (Κατηγορία Α), το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου είναι τα δέκα (10) χρόνια.
- Για ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους (Κατηγορία Β), το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου είναι τα πέντε (5) χρόνια.
- Για ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ (Κατηγορία Γ), το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου είναι τα δύο (2) χρόνια.

Ο επανέλεγχος μπορεί να οριστεί από τον εγκαταστάτη σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή συνοδεύεται από αιτιολόγηση στο αντίστοιχο πεδίο της ΥΔΕ.

Η πληροφορία σχετικά με το χρόνο λήξης μιας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση XT παρέχεται:

- από το έντυπο της ΥΔΕ, αντίγραφο του οποίου έχει τόσο ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης όσο και ο χρήστης ή ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης
- μετά από επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ 800-400-4000 ή το 2111900500.
- από τον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της «ανοικτής» διαδικτυακής εφαρμογής για τις ΥΔΕ (<https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/>).

Για ΕΗΕ με ΥΔΕ που συντάχθηκαν πριν τις 8.10.2021, τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου είναι αυτά που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους. Οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται με τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται παραπάνω.

Για εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τμήματα που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις Κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω, η ΕΗΕ εντάσσεται στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα επανελέγχου.

2. Πότε διενεργείται έκτακτος έλεγχος σε μια Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (ΕΗΕ)

Έκτακτος έλεγχος και σύνταξη νέας ΥΔΕ πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- αλλαγή Κατηγορίας ή αλλαγή υποκατηγορίας της ΕΗΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα II της ΥΑ Αριθμ. 101195 / 17.09.2021
- αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των Κατηγοριών Β και Γ.
- αμέσως μετά από:
 - τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης,
 - συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,

- βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.
- πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της,
- κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή.

3. Πώς υποβάλλεται πλέον η ΥΔΕ με τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τις υπεύθυνες δηλώσεις;

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της ΥΑ Αριθμ. 101195/17.09.2021, και μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143/17.6.2011), ο ΔΕΔΔΗΕ παραλαμβάνει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΥΑ για τη σύνδεση εγκαταστάσεων ΜΤ με το Δίκτυο.

Από 1/3/2023 και εξής, όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής Εφαρμογής Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ (<https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/>), ενώ θα γίνονται δεκτά μόνον εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, δηλαδή εφόσον έχουν υπογραφεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020,
- μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr),
- με τη διαδικασία² που περιγράφεται στην ΥΑ Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022/20.10.2022 (ΦΕΚ Β' 5471/21.10.2022), ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον ν. 4483/1965, απαιτείται θεώρηση από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Τα έγγραφα υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους (ημερομηνία υπογραφής από τον ηλεκτρολόγο) με ευθύνη του συντάκτη τους.

4. Η ΥΔΕ υπογράφεται από τον ενοικιαστή ή από τον ιδιοκτήτη του χώρου που βρίσκεται η Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (ΕΗΕ);

Στο έντυπο της ΥΔΕ ζητούνται τα στοιχεία τόσο του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης όσο και του καταναλωτή, εφόσον αυτός δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Στη συνοδευτική τεκμηρίωση ζητείται η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του καταναλωτή (αν δεν ταυτίζονται). Προφανώς αν δεν υπάρχει ενοικιαστής, τα έντυπα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη.

²Η ΥΑ περιγράφει τη χρήση της εφαρμογής του gov.gr για την ψηφιακή ΥΔΕ ([Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη \(ΥΔΕ\) - Gov.gr \(www.gov.gr\)](#)). Το όριο μεγέθους των αρχείων που μπορεί να ανεβάσει ο χρήστης στην εφαρμογή είναι τα 10Mb. Εάν το μέγεθος αυτό δεν επαρκεί, τότε η συνοδευτική τεκμηρίωση (σχέδια κλπ.) μπορεί να υποβληθεί σε ξεχωριστά αρχεία που πληρούν το όριο μεγέθους, τα οποία συνοδεύονται με το έγγραφο της ΥΔΕ.

5. Ποιοι υπογράφουν μια ΥΔΕ και πότε απαιτείται θεώρηση από το επαγγελματικό σωματείο;

Οι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα υπογραφής μιας ΥΔΕ είναι:

Διπλωματούχοι μηχανικοί (απόφοιτοι Πολυτεχνείου και Πανεπιστημιακών σχολών):

Το έγγραφο φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και ψηφιακή υπογραφή του μηχανικού. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί έχουν δικαίωμα σύνταξης ΥΔΕ για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε ισχύος. Σύμφωνα με τον ν. 4483/1965 όπως ισχύει, για την ΥΔΕ των διπλωματούχων μηχανικών δεν απαιτείται θεώρηση από το ΤΕΕ ή από επαγγελματικό σωματείο.

Λοιποί (πτυχιούχοι μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες):

Το έγγραφο φέρει ψηφιακή υπογραφή του ηλεκτρολόγου και ψηφιακή θεώρηση από το σωματείο³ του ή από την Περιφέρεια. Η σφραγίδα δε θεωρείται απαραίτητη για τον ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι το σωματείο ή η Περιφέρεια έχει βεβαιώσει την ιδιότητα του συντάκτη και τα τυπικά του προσόντα.

Σε κάθε περίπτωση, η ΥΔΕ υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη/χρήστη της εγκατάστασης ή εναλλακτικά υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής λεκτικό:

«ενημερώθηκα από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την υποχρέωση τακτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με αρ. παροχής έχω παραλάβει αντίγραφο της ΥΔΕ και των συνοδευτικών της εγγράφων που συντάχθηκαν την ...---... και συμφωνώ να υποβληθούν για λογαριασμό μου στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ».

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται μαζί με την ΥΔΕ στην Εφαρμογή Εξυπηρέτησης (<https://apps.deddie.gr/CCRWebapp/>) και μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη απαιτείται επιπρόσθετα η ταχυδρομική αποστολή της στο αρμόδιο γραφείο ΔΕΔΔΗΕ.

6. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η θεώρηση της ΥΔΕ από το αρμόδιο επαγγελματικό σωματείο;

Με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4483/1965 όπως ισχύει, «η υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης, πλην των διπλωματούχων μηχανικών ... θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ... αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο...». Το «οικείο επαγγελματικό σωματείο» βεβαιώνει ότι ο υπογράφων είναι αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, κατέχει την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια (κατηγορίας και ισχύος) και κατά συνέπεια το νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα για να υπογράψει υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική εγκατάσταση που κατασκεύασε, επισκεύασε ή

³Ο ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες εγγράφονται σε σωματεία που ανήκουν στην ΠΟΣΕΗ ή σε αυτόνομα σωματεία. Οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (πτυχιούχοι μηχανικοί) εγγράφονται στην ΕΕΤΕΜ ή στα σωματεία που εγγράφονται και οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες. Η εφαρμογή του gov.gr «Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)» δημιουργήθηκε για τις ΥΔΕ για τις οποίες απαιτείται θεώρηση από το «οικείο επαγγελματικό σωματείο» του ηλεκτρολόγου. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν κάνει δεκτές ΥΔΕ από πτυχιούχους μηχανικούς που φέρουν θεώρηση από το ΤΕΕ.

συντήρησε είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και θα λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια για τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αναρμόδιος να προβεί σε κρίση περί της νόμιμης ή μη λειτουργίας ενός σωματείου, ή της μη σύννομης υπογραφής της ΥΔΕ, και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα αρμόδια προς εξέταση όργανα, που σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3982/2011 είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών του κράτους.

7. Τι ισχύει για τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών;

Σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013, οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το ΠΔ και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

Σύμφωνα με τον ν. 4483/1965 όπως ισχύει, για την ΥΔΕ των διπλωματούχων μηχανικών δεν απαιτείται θεώρηση από το ΤΕΕ ή από επαγγελματικό σωματείο.

8. Οταν υποβάλλεται ΥΔΕ, είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων των εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις;

Τα πρώτα τέσσερα (4) έγγραφα, ήτοι μονογραμμικό(ά) εγκατάστασης, μονογραμμικό(ά) πινάκων, τα πρωτόκολλο(α) ελέγχου και το έντυπο καταγραφής στοιχείων της ΕΗΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα δύο, ήτοι η μελέτη της περίπτωσης ε) της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει καθώς και το έντυπο περί προαιρετικής εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕΔΔΡ), υποβάλλονται κατά την κρίση του συντάκτη.

9. Πότε υποβάλλεται μη οριστικοποιημένη ΥΔΕ;

Προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί μία μη ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση, εάν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση όλων των πεδίων του Πρωτοκόλλου Ελέγχου, υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΥΔΕ με ένδειξη <<Μη Οριστικοποιημένη>>. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση υποβάλλεται <<Οριστικοποιημένη>>, πλέον, ΥΔΕ, η οποία, αν δεν έχει επέλθει κάποια άλλη αλλαγή στην ΕΗΕ, συνοδεύεται από το πλήρως συμπληρωμένο Πρωτόκολλο Ελέγχου.

10. Τι ισχύει στην περίπτωση τροποποίησης μιας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ);

Στην περίπτωση που έχει τροποποιηθεί μόνο τμήμα μιας ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα (π.χ. προσθήκη φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος), τότε μπορεί να υποβληθεί ΥΔΕ που θα αφορά μόνο το τμήμα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ η ΥΔΕ της εγκατάστασης. Η υποβολή της ΥΔΕ για το τμήμα της ΕΗΕ που τροποποιήθηκε δε μεταβάλλει το χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου της εγκατάστασης.

11. Στην περίπτωση "επέκτασης" εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ), όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΕΛΟΤ HD 384, και το νέο κατά ΕΛΟΤ 60364 υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μία ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

12. Τι ισχύει για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων;

Η φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων μπορεί να γίνεται με εγκαταστάσεις φόρτισης που δύναται να εγκατασταθούν σε δημόσιας ή ιδιωτικής πρόσβασης χώρους σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μπορεί να φορτίσει με ασφάλεια το αυτοκίνητο στην εκάστοτε παροχή. Για την τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, με την κατάθεση νέας ΥΔΕ, σύμφωνα με με την ΥΑ Αριθμ. 101195 / 17.09.2021.

13. Εάν ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαπιστώσει ότι έχει γίνει επέμβαση από άλλον σε ΕΗΕ, την κατατεθειμένη ΥΔΕ της οποίας έχει αυτός υπογράψει, μπορεί να ζητήσει από την Μονάδα του Δικτύου την απόσυρση της εν λόγω ΥΔΕ;

Όχι, κατά νόμο αρμόδια να αποφασίσει είναι η οικεία Διοικητική Περιφέρεια της Πολιτείας, όπου και θα πρέπει να απευθυνθεί.

14. Τι ισχύει για αυτόνομες Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ);

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 της ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021, οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το Δίκτυο, τηρούνται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή καθώς και από τον συντάκτη τους. Συνεπώς για μια αυτόνομη ΕΗΕ (μη συνδεδεμένη με το Δίκτυο) συντάσσεται ΥΔΕ, αλλά δεν υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται ότι αυτόνομες δε θεωρούνται οι εγκαταστάσεις που, σε περίπτωση διακοπής τροφοδότησης από το Δίκτυο, μπορούν να τροφοδοτηθούν από μια εφεδρική πηγή (πχ UPS).

15. Τι προβλέπεται στην περίπτωση που οι μετρήσεις που αφορούν στην ΥΔΕ υποδηλώνουν πρόβλημα με την εγκατάσταση;

Με την έκδοση της ΥΔΕ ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργεί ασφαλώς και απρόσκοπτα. Συνεπώς τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο ή επανέλεγχο θα πρέπει να αξιολογούνται και να κρίνεται αν αυτά υποβαθμίζουν ή όχι την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την παραλαβή της ΥΔΕ δεν διενεργεί έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρείχε ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επιφορτισμένος να τηρεί το αρχείο των ΥΔΕ και να ελέγχει μόνο εκείνα τα στοιχεία της εγκατάστασης που επηρεάζουν το Δίκτυο και όχι να ελέγχει τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

16. Τι ισχύει για στοιχεία που δηλώνονται στην ΥΔΕ αλλά όχι στις αντίστοιχες εφαρμογές του ΔΕΔΔΗΕ;

Αν στην ΥΔΕ δηλώνεται εφεδρικό Η/Ζ, σταθμός αυτοπαραγωγής ή σταθμός φόρτισης και ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καταχώρηση στις ειδικές προς το σκοπό αυτό εφαρμογές, η ΥΔΕ γίνεται δεκτή αλλά ζητείται εγγράφως από τον καταναλωτή/ιδιοκτήτη να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγκατάσταση των ανωτέρω.

17. Ποια είναι η ελάχιστη διατομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γραμμή πίνακα-μετρητή;

Η ελάχιστη διατομή γραμμής πίνακα-μετρητή είναι 10 mm². Ωστόσο σε περιπτώσεις επανελέγχου παλαιών εγκαταστάσεων με γραμμές διατομής 6 mm², και όταν δεν επέρχεται μεταβολή της ΕΗΕ, δεν απαιτείται εγκατάσταση καλωδίου 10 mm². Επομένως σε περίπτωση τακτικού επανελέγχου, είναι δυνατόν η ΥΔΕ να αναφέρει ως γραμμή πίνακα-μετρητή διατομή 6 mm².

18. Τι ισχύει για τις εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης (ΜΤ);

Για τη διασύνδεση ιδιωτικών υποσταθμών, εγκαταστάσεων και κινητήρων ΜΤ με το Δίκτυο, συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση ΜΤ που υλοποίησαν, εκτελέστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ, όπως και η ΥΔΕ.

Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) που τροφοδοτούνται μέσω ιδιωτικών υποσταθμών ΜΤ, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΥΑ Αριθμ. 101195 / 17.09.2021.

19. Τι αλλάζει με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 101195 / 17.09.2021 στους ελέγχους των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ);

Με την ΥΑ Αριθμ. 101195/17.09.2021 (ΦΕΚ Β' 4654/8.10.2021) όπως ισχύει, ορίζεται ότι από 1/1/2024 οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) ή τμήματα αυτών θα πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, τροποποιούνται, συντηρούνται και ελέγχονται βάσει των γενικών και ειδικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 60364⁴ ή αντίστοιχου ισοδυνάμου Προτύπου. Ο έλεγχος μιας ΕΗΕ αποσκοπεί στη διαπίστωση και τεκμηρίωση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης και περιλαμβάνει τον αρχικό έλεγχο, τακτικούς επανελέγχους και έκτακτούς ελέγχους.

Μετά τον έλεγχο ή επανέλεγχο συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για την ΕΗΕ, σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω ΥΑ.

Οι ΕΗΕ ή τα επιμέρους τμήματα των ΕΗΕ ελέγχονται σύμφωνα με το Πρότυπο ή τον Κανονισμό που ίσχυε κατά την κατασκευή τους.

⁴ Για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τον έλεγχο της εγκατάστασης ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4710/2020, δηλαδή από τις 23.7.2020.