

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 15/6/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Σάββατο	15/06/24 0:00	47,02	1		1	1	1	1	1	1	13
	15/06/24 1:00	44,05	1		1	1	1	1	1	1	10
	15/06/24 2:00	41,46	1		1	1	1	1	1	1	7
	15/06/24 3:00	39,36	1		1	1	1	1	1	1	4
	15/06/24 4:00	38,04	1		1	1	1	1	1	1	2
	15/06/24 5:00	37,57	1		1	1	1	1	1	1	2
	15/06/24 6:00	38,83	1		1	1	1	1	1	1	3
	15/06/24 7:00	42,96	1		1	1	1	1	1	1	8
	15/06/24 8:00	47,33	1		1	1	1	1	1	1	13
	15/06/24 9:00	53,08	1		1	1	1	1	1	1	20
	15/06/24 10:00	55,84	1		1	1	1	1	1	1	23
	15/06/24 11:00	57,51	1		1	1	1	1	1	1	25
	15/06/24 12:00	59,94	1		1	1	1	1	1	1	28
	15/06/24 13:00	60,93	1		1	1	1	1	1	1	29
	15/06/24 14:00	61,32	1		1	1	1	1	1	1	30
	15/06/24 15:00	60,43	1		1	1	1	1	1	1	29
	15/06/24 16:00	60,28	1		1	1	1	1	1	1	28
	15/06/24 17:00	60,61	1		1	1	1	1	1	1	29
	15/06/24 18:00	59,78	1		1	1	1	1	1	1	28
	15/06/24 19:00	58,99	1		1	1	1	1	1	1	27
	15/06/24 20:00	58,45	1		1	1	1	1	1	1	26
	15/06/24 21:00	57,78	1		1	1	1	1	1	1	26
	15/06/24 22:00	57,60	1		1	1	1	1	1	1	26
15/06/24 23:00	54,71	1		1	1	1	1	1	1	22	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.