

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	36,40	27,82	8,57			1	1	1		1				13,67	13,63
	01:00	33,09	26,55	6,53			1	1	1		1				11,94	11,91
	02:00	30,58	28,55	2,03			1	1	1		1				9,36	9,29
	03:00	29,33	27,48	1,85			1	1	1		1				8,03	8,04
	04:00	28,51	27,20	1,31			1	1	1		1				7,22	7,21
	05:00	27,82	26,92	0,89			1	1	1		1				6,56	6,52
	06:00	28,38	28,07	0,31			1	1	1		1				7,01	7,01
	07:00	32,71	31,52	1,19		1	1	1	1		1			2	10,41	10,43
	08:00	38,31	37,58	0,72		1	1	1	1		1			5	12,99	12,91
	09:00	41,67	41,42	0,25		1	1	1	1		1			6	13,52	13,59
	10:00	44,01	43,37	0,63		1	1	1	1		1			8	13,73	13,73
	11:00	45,89	44,81	1,08		1	1	1	1		1			9	13,73	13,73
	12:00	48,52	47,71	0,80		1	1	1	1	1	1	1		9	13,73	13,73
	13:00	50,58	50,41	0,17		1	1	1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	14:00	48,92	48,58	0,34		1	1	1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	15:00	48,33	48,28	0,05		1	1	1	1	1	1	1		9	13,70	13,73
	16:00	46,62	46,40	0,22		1	1	1	1	1	1	1		9	13,70	13,71
	17:00	48,51	48,51	0,01		1	1	1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	18:00	50,39	50,35	0,04		1	1	1	1	1	1	1		9	13,73	13,73
	19:00	49,45	48,77	0,69		1	1	1	1	1	1	1		9	13,73	13,73
20:00	48,74	48,74	0,00		1	1	1	1	1	1	1		9	13,73	13,73	
21:00	49,12	49,11	0,01		1	1	1	1	1	1	1		9	13,73	13,73	
22:00	46,43	45,63	0,81		1	1	1	1	1	1	1		6	13,73	13,73	
23:00	42,09	41,79	0,30		1	1	1	1	1	1	1		3	13,04	12,96	

Η G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε μειωμένη ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης