

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/6/24 0:00	150,09	120,99	29,10	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,84	45,02
13/6/24 1:00	141,30	111,46	29,83	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1	48,04	42,41
13/6/24 2:00	134,96	106,63	28,32	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1	47,91	40,49
13/6/24 3:00	131,56	108,53	23,02	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1	45,82	39,39
13/6/24 4:00	129,43	107,27	22,16	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1	43,27	38,75
13/6/24 5:00	130,89	109,05	21,84	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1	41,04	39,19
13/6/24 6:00	134,92	124,22	9,70	1,01	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	32,47	36,53
13/6/24 7:00	152,11	139,70	7,51	4,89	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		32,80	39,15
13/6/24 8:00	172,15	152,90	10,09	9,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
13/6/24 9:00	188,32	169,34	6,82	12,16	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 10:00	196,96	175,65	6,18	15,13	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 11:00	200,22	175,36	7,64	17,21	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 12:00	206,13	175,80	11,92	18,41	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 13:00	213,17	184,79	10,47	17,91	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 14:00	215,34	191,94	5,85	17,56	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 15:00	212,82	185,44	11,01	16,37	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 16:00	214,83	187,71	12,46	14,67	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 17:00	218,67	194,15	12,51	12,01	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 18:00	219,20	198,57	13,25	7,37	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 19:00	213,45	195,27	15,77	2,40	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 20:00	208,48	188,12	20,29	0,06	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 21:00	203,71	182,76	20,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 22:00	194,43	176,61	17,82	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/24 23:00	182,99	168,36	14,63	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις