

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 13/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,64	3,51	0,13	0,00			1			1		1		0,95	0,94
	01:00	3,32	2,88	0,43	0,00			1			1		1		0,82	0,84
	02:00	3,17	2,89	0,28	0,00			1			1	1			0,96	0,96
	03:00	2,96	2,71	0,25	0,00			1			1	1			0,97	0,97
	04:00	2,92	2,72	0,20	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	05:00	2,86	2,56	0,30	0,00			1		1	1				0,98	0,98
	06:00	2,87	2,61	0,26	0,00			1		1	1				0,96	0,98
	07:00	3,08	2,97	0,11	0,00			1		1	1	1			0,81	0,80
	08:00	3,46	3,40	0,05	0,01			1		1	1	1			0,98	0,98
	09:00	3,66	3,61	0,05	0,00			1		1	1	1			0,98	0,97
	10:00	3,97	3,95	0,02	0,00			1	1	1	1	1			0,99	0,99
	11:00	4,18	4,12	0,05	0,01			1	1	1	1			1	0,96	0,95
	12:00	4,36	4,28	0,07	0,01			1			1	1		1	0,99	0,99
	13:00	4,55	4,35	0,16	0,05			1		1	1			1	0,99	0,99
	14:00	4,67	4,43	0,18	0,06			1		1	1			1	0,99	0,99
	15:00	4,59	4,42	0,12	0,05			1		1	1			1	0,99	0,99
	16:00	4,56	4,41	0,14	0,01			1		1	1			1	0,99	0,99
	17:00	4,53	4,45	0,08	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	18:00	4,54	4,49	0,06	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	19:00	4,42	4,40	0,02	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
20:00	4,52	4,52	0,00	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99	
21:00	4,74	4,74	0,00	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99	
22:00	4,63	4,59	0,04	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99	
23:00	4,38	4,26	0,13	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης