

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300						
		ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	0,000	0,000	0,000	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Η Ρ Α Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	HTU 9-11	61						62	63	64	65	66		
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	72,90	70,37	2,36	0,16	1	1	1	1	1	1									1	1			20,93	15,20	15,20	77%	8.900	
	01:00	68,44	64,45	3,94	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1		26,85	15,20	15,20	71%	8.216	
	02:00	64,77	59,58	5,18	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1			26,72	15,20	15,20	69%	7.021	
	03:00	62,73	57,55	5,17	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1			28,75	15,20	15,20	67%	6.807	
	04:00	61,16	56,55	4,60	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1			29,75	15,20	15,20	66%	6.703	
	05:00	61,24	53,62	7,50	0,13	1	1	1	1	1	1									1	1			32,68	15,19	15,18	62%	6.395	
	06:00	62,65	55,40	6,93	0,31	1	1	1	1	1	1									1	1			30,90	15,20	15,20	64%	6.582	
	07:00	68,52	59,97	8,56	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1		31,33	15,20	15,20	66%	7.715	
	08:00	73,96	65,34	8,62	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1			25,96	15,20	15,20	72%	8.318	
	09:00	77,44	69,01	8,43	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		45,39	15,20	15,20	60%	13.482	
	10:00	76,72	68,34	8,38	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		46,06	15,20	15,20	60%	13.041	
	11:00	75,51	66,09	9,42	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		48,31	15,20	15,20	58%	12.697	
	12:00	77,98	67,27	10,42	0,30	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		47,13	15,20	15,20	59%	12.877	
	13:00	79,85	68,14	10,94	0,77	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		46,26	15,20	15,20	60%	13.010	
	14:00	78,53	65,64	12,08	0,82	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		48,76	15,20	15,20	57%	12.628	
	15:00	75,67	63,25	11,62	0,80	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		51,15	15,20	15,20	55%	12.261	
	16:00	75,84	63,66	11,40	0,77	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		50,74	15,20	15,20	56%	12.325	
	17:00	78,77	66,71	11,31	0,74	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		47,69	15,20	15,20	58%	12.793	
	18:00	83,49	72,86	10,00	0,63	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		41,54	15,20	15,20	64%	13.721	
	19:00	83,93	74,65	8,77	0,50	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1		39,75	15,20	15,20	65%	13.990	
	20:00	82,61	72,16	9,97	0,48	1	1		1	1	1				1					1	1	1		31,24	15,20	15,20	70%	13.864	
	21:00	80,65	69,48	10,65	0,52	1	1		1	1	1				1					1	1	1		33,92	15,20	15,20	67%	13.453	
	22:00	74,24	63,03	10,79	0,41	1	1		1	1	1				1					1	1	1		40,37	15,20	15,20	61%	12.455	
23:00	68,73	58,40	9,91	0,42	1	1		1	1	1				1					1	1	1		45,00	15,20	15,20	56%	11.725		
		1766,32 MWh																						ΑΩΛ: 24,00					260.976 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Γενική διακοπή στο νησί της Τήλου από τις 07:00 έως τις 12:10 λόγω προγραμματισμένων εργασιών ΔΕΔΔΗΕ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης