

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	37,34	37,24	0,10		1	1	1	1	1	1				9,78	9,64
	01:00	33,59	33,35	0,24			1	1	1	1	1				7,04	7,04
	02:00	31,25	30,90	0,35				1	1	1	1				6,48	6,77
	03:00	29,82	29,33	0,48				1	1	1	1				9,75	9,71
	04:00	28,98	28,11	0,87				1	1	1	1				8,91	8,90
	05:00	28,38	23,90	4,48				1	1	1	1				8,59	8,54
	06:00	29,18	20,86	8,32				1		1	1	1			10,44	10,48
	07:00	33,56	23,92	9,64				1		1	1	1		1	13,00	13,01
	08:00	37,71	27,30	10,41					1	1	1	1			11,22	13,25
	09:00	41,46	28,83	12,63					1	1	1	1			13,47	13,73
	10:00	43,74	31,05	12,69					1	1	1	1			13,73	13,73
	11:00	44,14	32,43	11,71					1	1	1	1			13,73	13,73
	12:00	45,99	37,99	8,00					1	1	1	1		1	13,73	13,73
	13:00	45,11	40,01	5,10					1	1	1	1		2	13,73	13,73
	14:00	45,07	42,78	2,29					1	1	1	1		3	13,73	13,73
	15:00	42,87	41,94	0,93					1	1	1	1		2	13,66	13,67
	16:00	42,06	40,82	1,24					1	1	1	1		2	13,22	13,20
	17:00	42,54	39,73	2,81					1	1	1	1		2	13,51	13,52
	18:00	44,49	40,07	4,41					1	1	1	1		2	13,73	13,73
	19:00	44,83	43,82	1,01					1	1	1	1		4	13,73	13,73
20:00	43,76	41,35	2,41					1	1	1	1		4	13,72	13,72	
21:00	44,11	41,53	2,58					1	1	1	1		2	13,73	13,73	
22:00	41,12	38,52	2,60					1	1	1	1			13,08	13,05	
23:00	37,21	34,25	2,95					1	1	1	1			10,20	10,20	

Το διάστημα 08:20 με 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης