

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	33,37	29,75	3,62			1		1	1	1				8,10	8,10
	01:00	30,30	26,34	3,96			1		1	1	1				10,34	10,40
	02:00	28,36	24,90	3,46			1		1	1	1				8,46	8,43
	03:00	27,32	24,51	2,81			1		1	1	1				7,40	7,34
	04:00	26,25	23,46	2,79			1		1	1	1				6,28	6,30
	05:00	25,68	23,99	1,69			1		1	1	1				6,29	6,31
	06:00	26,04	23,75	2,28			1		1	1	1				6,73	6,67
	07:00	28,52	27,73	0,79			1		1	1	1				6,92	6,55
	08:00	30,28	29,89	0,39			1	1	1	1	1				6,39	6,62
	09:00	32,30	31,60	0,70			1	1	1	1	1				8,33	8,40
	10:00	32,87	31,86	1,02			1	1	1	1	1				8,29	8,39
	11:00	34,21	32,91	1,29			1	1	1	1	1				8,54	8,68
	12:00	35,38	34,14	1,24			1	1	1	1	1				9,82	9,88
	13:00	35,80	34,17	1,64			1	1	1	1	1				10,23	10,26
	14:00	34,36	32,57	1,79			1	1	1	1	1				8,82	8,92
	15:00	32,91	29,89	3,02			1	1	1	1	1				7,82	7,92
	16:00	32,90	29,11	3,79				1	1	1	1				9,48	9,81
	17:00	34,34	31,49	2,85				1	1	1	1				11,12	11,61
	18:00	36,73	34,98	1,75			1	1	1	1	1				10,97	11,13
	19:00	37,90	36,88	1,02			1	1	1	1	1				12,21	12,40
20:00	38,22	36,28	1,94			1	1	1	1	1				11,12	11,28	
21:00	38,63	34,61	4,02			1	1	1	1	1				10,62	10,72	
22:00	35,91	31,53	4,38			1		1	1	1				11,17	12,10	
23:00	32,60	29,16	3,44				1	1	1	1				11,96	12,50	

Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:50. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης