

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/6/24 0:00	139,91	103,26	36,65	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1	1	48,55	41,94
16/6/24 1:00	132,21	96,10	36,10	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		48,55	39,66
16/6/24 2:00	127,17	90,68	36,49	0,00	1	1				1	1					1		1		1	1		48,55	38,16
16/6/24 3:00	123,37	88,92	34,45	0,00	1	1				1	1					1		1			1		48,55	36,97
16/6/24 4:00	121,57	86,01	35,56	0,00	1	1				1	1					1		1			1		46,00	36,52
16/6/24 5:00	122,70	89,96	32,73	0,00	1	1				1	1					1		1			1		48,51	36,79
16/6/24 6:00	126,57	91,99	33,13	1,44	1	1				1	1					1		1			1		48,55	37,94
16/6/24 7:00	141,76	103,70	31,97	6,09	1	1				1	1	1				1	1	1			1		48,55	42,49
16/6/24 8:00	152,83	111,65	30,75	10,43	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	45,84
16/6/24 9:00	161,25	119,55	27,03	14,67	1	1			1	1	1					1	1	1			1		44,65	48,17
16/6/24 10:00	165,84	127,42	21,02	17,41	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	41,16	48,51
16/6/24 11:00	166,89	121,64	26,03	19,21	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 12:00	169,98	124,02	25,73	20,23	1	1			1	1	1	1				1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 13:00	173,76	128,12	25,54	20,10	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 14:00	174,53	130,75	24,06	19,73	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 15:00	173,04	128,36	26,32	18,37	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 16:00	174,34	131,29	26,80	16,25	1	1			1	1	1	1				1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/24 17:00	177,82	140,97	23,62	13,23	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 18:00	181,47	149,87	22,67	8,92	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 19:00	177,60	147,45	27,12	3,03	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 20:00	173,24	143,05	30,15	0,05	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 21:00	169,11	139,98	29,13	0,00	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/6/24 22:00	158,45	138,13	20,31	0,00	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		47,47	47,39
16/6/24 23:00	146,96	129,34	17,62	0,00	1	1			1	1	1	1				1	1	1		1	1		44,31	44,12

Μεση ωριαία αιχμή

181,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις