

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 14/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,06	3,86	0,21	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	01:00	3,69	3,48	0,20	0,01			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,55	3,17	0,36	0,01			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,38	2,71	0,67	0,00						1		1		0,98	0,98
	04:00	3,18	2,28	0,88	0,03						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,11	2,23	0,84	0,03						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,15	2,46	0,65	0,04						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,29	2,34	0,92	0,03						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,59	2,82	0,74	0,02						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,92	3,22	0,68	0,02			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,18	3,61	0,54	0,03			1			1		1		0,99	0,99
	11:00	4,45	3,60	0,82	0,03			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	4,59	4,12	0,46	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	4,68	4,28	0,40	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,54	4,25	0,28	0,00			1		1	1		1		0,96	0,99
	15:00	4,41	4,29	0,12	0,00			1		1	1		1		0,66	0,99
	16:00	4,29	4,29	0,00	0,00			1		1	1		1		0,73	0,99
	17:00	4,12	3,99	0,14	0,00			1		1	1		1		0,98	0,98
	18:00	4,17	3,82	0,35	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99
19:00	4,10	3,61	0,48	0,01			1		1	1		1		0,99	0,99	
20:00	4,23	3,78	0,44	0,01			1		1	1		1		0,99	0,99	
21:00	4,35	4,10	0,24	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99	
22:00	4,21	3,62	0,58	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99	
23:00	3,95	3,22	0,72	0,00			1		1	1		1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Το χρονικό διάστημα από 14:00-17:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης