

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 15/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,59	2,69	0,90	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,24	2,52	0,71	0,00						1		1		0,98	0,98
	02:00	3,04	2,27	0,77	0,01						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,92	2,04	0,86	0,02						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,86	1,93	0,90	0,02								1		0,98	0,98
	05:00	2,77	2,01	0,76	0,01								1		0,97	0,97
	06:00	2,80	2,13	0,66	0,01							1		1	0,97	0,97
	07:00	2,96	2,24	0,70	0,01							1		1	0,98	0,98
	08:00	3,12	2,53	0,59	0,00							1		1	0,99	0,99
	09:00	3,35	2,62	0,72	0,00							1		1	0,99	0,99
	10:00	3,52	2,78	0,74	0,00			1						1	0,99	0,99
	11:00	3,59	3,00	0,59	0,00			1						1	0,99	0,99
	12:00	3,70	3,06	0,62	0,02			1						1	0,99	0,99
	13:00	3,78	3,03	0,74	0,02			1						1	0,99	0,99
	14:00	3,74	2,90	0,83	0,00			1						1	0,99	0,99
	15:00	3,56	2,64	0,91	0,01			1						1	0,99	0,99
	16:00	3,46	2,51	0,94	0,02			1						1	0,99	0,99
	17:00	3,42	2,49	0,93	0,01			1						1	0,99	0,99
	18:00	3,57	2,64	0,92	0,01			1						1	0,99	0,99
	19:00	3,62	2,71	0,90	0,01			1						1	0,99	0,99
20:00	3,72	2,83	0,88	0,02			1						1	0,99	0,99	
21:00	3,86	2,98	0,88	0,00			1						1	0,99	0,99	
22:00	3,70	2,85	0,85	0,00			1						1	0,98	0,99	
23:00	3,36	2,45	0,91	0,00							1		1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης