

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 0,800 | 1,000 |
| Η Ε Ρ Ε 24 | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) |
| | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 6,64 | 5,83 | 0,80 | 1 | 1 | | | |
| | 01:00 | 6,20 | 5,39 | 0,82 | 1 | 1 | | | |
| | 02:00 | 5,89 | 5,05 | 0,85 | 1 | 1 | | | |
| | 03:00 | 5,72 | 4,83 | 0,89 | 1 | 1 | | | |
| | 04:00 | 5,67 | 4,74 | 0,93 | 1 | 1 | | | |
| | 05:00 | 5,72 | 4,83 | 0,89 | 1 | 1 | | | |
| | 06:00 | 6,00 | 5,10 | 0,90 | 1 | 1 | | | |
| | 07:00 | 6,55 | 5,60 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 08:00 | 7,03 | 6,08 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 09:00 | 7,30 | 6,35 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 10:00 | 7,35 | 6,40 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 11:00 | 7,42 | 6,47 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 12:00 | 7,40 | 6,45 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 13:00 | 7,39 | 6,44 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 14:00 | 7,36 | 6,41 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 15:00 | 7,36 | 6,41 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 16:00 | 7,44 | 6,49 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 17:00 | 7,65 | 6,70 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 18:00 | 8,01 | 7,06 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 8,29 | 7,34 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 8,14 | 7,19 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 8,16 | 7,21 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 7,95 | 7,00 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 23:00 | 7,45 | 6,50 | 0,95 | 1 | 1 | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης