

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																				
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	61	62			63	64
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	63,91	55,49	8,22	0,21	1	1		1	1	1								1	1	15,20	15,20
	01:00	60,23	53,01	7,02	0,21	1	1		1	1	1								1	1	15,20	15,20
	02:00	57,12	50,79	6,13	0,21	1	1		1	1	1								1	1	15,20	15,20
	03:00	55,11	48,29	6,61	0,20	1	1		1	1	1								1	1	15,06	15,06
	04:00	54,27	46,93	7,14	0,20	1	1		1	1	1								1	1	14,54	14,54
	05:00	54,82	45,58	9,04	0,21	1	1		1	1	1								1	1	14,95	14,99
	06:00	56,51	47,73	8,57	0,21	1	1		1	1	1								1	1	15,17	15,17
	07:00	62,82	54,23	8,38	0,21	1	1		1	1	1								1	1	15,20	15,20
	08:00	68,89	58,94	9,75	0,20	1	1		1	1	1			1					1	1	15,20	15,20
	09:00	73,12	64,70	8,26	0,16	1	1		1	1	1			1					1	1	15,20	15,20
	10:00	73,53	68,46	4,95	0,12	1	1		1	1	1			1					1	1	15,20	15,20
	11:00	73,75	68,83	4,88	0,04	1	1		1	1	1			1					1	1	15,20	15,20
	12:00	75,77	72,00	3,76	0,01	1	1		1	1	1			1					1	1	15,20	15,20
	13:00	78,16	72,63	5,32	0,21	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	14:00	78,72	74,02	4,50	0,19	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	15:00	74,64	69,58	4,82	0,25	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	16:00	72,98	67,16	5,61	0,20	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	17:00	79,20	73,77	5,17	0,26	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	18:00	85,26	79,79	5,33	0,14	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	19:00	85,86	80,57	5,26	0,03	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	20:00	84,83	77,41	7,42	0,01	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	21:00	83,25	78,03	5,22	0,01	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
	22:00	77,04	72,74	4,30	0,01	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20
23:00	71,22	66,24	4,97	0,01	1	1		1	1	1		1		1				1	1	15,20	15,20	

Η 65 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.Μερική διακοπή στις 16:30 και στις 18:50 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης