

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024	00:00	30,54	27,56	2,98				1	1	1	1				10,37	10,45
	01:00	31,74	26,58	5,16				1	1	1	1				11,58	12,23
	02:00	29,91	22,08	7,83					1	1	1				12,26	13,69
	03:00	22,71	17,95	4,76					1	1	1				11,23	11,78
	04:00	23,28	19,77	3,51					1	1	1				10,43	10,55
	05:00	23,04	20,45	2,59					1	1	1				9,87	9,90
	06:00	22,21	20,81	1,41					1	1	1				8,81	8,88
	07:00	22,68	22,26	0,42			1		1	1	1				7,82	7,90
	08:00	25,46	25,13	0,32			1		1	1	1				7,69	7,79
	09:00	27,53	26,83	0,69			1		1	1	1				8,02	8,12
	10:00	28,82	27,47	1,35				1	1	1	1				8,69	8,79
	11:00	29,07	27,63	1,44				1	1	1	1				8,78	8,87
	12:00	30,56	28,48	2,09				1	1	1	1				9,39	9,47
	13:00	31,58	28,81	2,77				1	1	1	1				10,52	10,61
	14:00	31,82	28,15	3,67				1	1	1	1				9,55	9,58
	15:00	29,93	25,86	4,07				1	1	1	1				8,75	8,80
	16:00	29,57	24,73	4,84				1	1	1	1				9,33	9,43
	17:00	28,88	24,76	4,13				1	1	1	1				11,28	11,50
	18:00	29,63	27,61	2,03				1	1	1	1				10,99	11,40
	19:00	33,48	32,57	0,91			1	1	1	1	1				11,43	11,56
	20:00	36,45	35,89	0,56			1	1	1	1	1				12,00	12,18
	21:00	38,50	37,33	1,17			1	1	1	1	1				12,26	13,52
	22:00	39,25	37,33	1,92			1	1	1	1	1				11,33	11,52
	23:00	37,43	34,80	2,63			1	1	1	1	1				8,21	8,21

Το ΑΠ Καστρί παρουσιάζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης