

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	30,38	27,87	2,51			1		1	1	1				7,94	8,23
	01:00	27,60	24,28	3,31			1		1	1	1				7,40	7,46
	02:00	26,20	20,87	5,33					1	1	1				8,72	9,11
	03:00	25,25	17,91	7,34					1	1	1				9,73	9,81
	04:00	24,63	18,06	6,57					1	1	1				9,26	9,33
	05:00	24,47	18,83	5,63					1	1	1				9,11	9,20
	06:00	25,91	22,15	3,76					1	1	1				9,43	9,45
	07:00	30,06	26,32	3,74			1		1	1	1				9,18	9,20
	08:00	33,44	29,14	4,29			1		1	1	1				11,51	12,02
	09:00	36,19	30,08	6,11				1	1	1	1				12,26	13,72
	10:00	37,31	33,46	3,86				1	1	1	1				12,10	12,67
	11:00	38,90	36,38	2,52			1	1	1	1	1				12,21	13,18
	12:00	40,21	37,63	2,58		1	1	1	1	1	1				12,26	13,59
	13:00	41,25	36,79	4,46		1	1	1	1	1	1				12,26	13,73
	14:00	39,59	35,26	4,33			1	1	1	1	1				12,25	13,56
	15:00	38,14	34,09	4,05			1	1	1	1	1				12,24	12,61
	16:00	37,57	33,91	3,66			1	1	1	1	1				11,90	12,04
	17:00	38,95	36,14	2,82			1	1	1	1	1				12,23	13,14
	18:00	40,94	38,00	2,94		1	1	1	1	1	1				12,14	12,98
	19:00	42,29	38,20	4,09		1	1	1	1	1	1				12,26	13,71
20:00	42,01	37,92	4,09		1	1	1	1	1	1			1	12,26	13,53	
21:00	43,08	36,98	6,10		1	1	1	1	1	1			1	12,26	13,73	
22:00	40,50	32,59	7,90		1	1	1	1	1	1				12,10	12,70	
23:00	36,23	30,50	5,73			1	1	1	1	1				10,26	10,26	

Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G10 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης