

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	17,47	17,38	0,09		1		1		1	4,12
	01:00	15,97	15,97	0,00		1		1		1	2,97
	02:00	15,03	15,01	0,02		1				1	4,78
	03:00	14,60	14,54	0,06		1				1	4,33
	04:00	14,07	14,05	0,03		1				1	3,83
	05:00	13,74	13,74	0,00		1				1	3,45
	06:00	14,84	14,84	0,00		1				1	4,52
	07:00	16,58	16,33	0,25	1		1			1	2,25
	08:00	18,77	18,57	0,19	1		1			1	4,37
	09:00	20,28	20,25	0,03	1		1			1	5,89
	10:00	20,59	20,58	0,01	1		1			1	6,19
	11:00	22,12	22,12	0,00	1		1			1	7,46
	12:00	23,37	23,37	0,00	1		1	1		1	5,82
	13:00	24,18	24,18	0,00	1		1	1		1	6,61
	14:00	23,74	23,74	0,00	1		1	1		1	6,19
	15:00	23,14	23,03	0,12	1		1	1		1	5,63
	16:00	23,54	23,44	0,10	1		1	1		1	6,00
	17:00	24,17	24,08	0,10	1		1	1		1	6,63
	18:00	25,54	25,51	0,03	1		1	1		1	8,00
	19:00	25,43	25,40	0,03	1		1	1		1	7,91
	20:00	25,26	25,26	0,00	1		1	1		1	7,65
	21:00	24,74	24,74	0,00	1		1	1		1	7,18
	22:00	23,29	23,29	0,00	1		1	1		1	5,81
	23:00	21,20	21,20	0,00	1		1	1		1	5,58

Το ΑΠ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:55 με 18:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης