

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	19,17	19,10	0,07	1			1		1	5,40
	01:00	17,49	17,35	0,14	1			1		1	4,09
	02:00	16,40	16,19	0,21	1			1		1	3,04
	03:00	15,72	15,08	0,63	1					1	4,78
	04:00	15,28	14,61	0,67	1					1	5,01
	05:00	14,76	13,98	0,78	1					1	4,49
	06:00	15,63	14,23	1,40	1					1	5,26
	07:00	17,44	15,69	1,75	1					1	4,94
	08:00	19,26	17,62	1,64	1	1				1	4,83
	09:00	20,66	19,43	1,23	1	1				1	6,31
	10:00	21,36	19,62	1,74	1	1				1	6,96
	11:00	21,54	19,42	2,12	1	1				1	7,10
	12:00	23,69	21,69	2,01	1	1				1	8,24
	13:00	24,48	24,25	0,23	1	1		1		1	7,20
	14:00	23,80	23,57	0,23	1	1		1		1	6,24
	15:00	22,64	22,54	0,11	1	1		1		1	5,14
	16:00	21,96	21,79	0,17	1	1		1		1	4,42
	17:00	22,54	22,44	0,10	1	1		1		1	5,00
	18:00	23,64	23,55	0,09	1	1		1		1	6,11
	19:00	23,22	21,58	1,63	1	1		1		1	5,72
	20:00	22,91	21,69	1,22	1	1		1		1	5,37
	21:00	22,70	21,43	1,27	1	1		1		1	5,20
	22:00	21,20	18,00	3,20	1	1		1		1	4,91
	23:00	19,80	14,66	5,14	1			1		1	6,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης