

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	17,88	12,86	5,01				1		1	6,05
	01:00	16,46	11,39	5,06				1		1	5,78
	02:00	15,58	10,42	5,16				1		1	5,46
	03:00	15,00	10,02	4,98				1		1	5,26
	04:00	14,57	9,86	4,71				1		1	5,09
	05:00	14,19	9,57	4,62				1		1	4,85
	06:00	14,49	10,33	4,17				1		1	5,05
	07:00	15,65	11,32	4,33				1		1	5,47
	08:00	17,07	12,69	4,38				1		1	5,94
	09:00	17,66	12,85	4,80		1				1	6,17
	10:00	17,65	12,68	4,97		1				1	6,18
	11:00	17,85	13,02	4,84		1				1	6,24
	12:00	18,35	13,22	5,13		1				1	6,43
	13:00	18,75	13,24	5,50		1				1	6,56
	14:00	18,29	12,38	5,91		1				1	6,39
	15:00	17,64	11,77	5,87		1				1	6,18
	16:00	17,67	11,75	5,93		1				1	6,18
	17:00	18,72	12,56	6,16		1				1	6,54
	18:00	20,14	13,51	6,62		1				1	7,04
	19:00	20,30	13,62	6,68		1				1	7,12
	20:00	20,46	13,59	6,87		1				1	7,16
	21:00	20,42	13,54	6,88		1				1	7,16
	22:00	19,17	12,80	6,37		1				1	6,71
	23:00	17,92	11,87	6,05		1				1	6,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης