

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσπασμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/6/24 0:00	137,41	113,88	23,53	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1		43,15	39,95
17/6/24 1:00	128,86	105,95	22,90	0,00	1	1			1		1					1	1	1		1	1		41,14	38,61
17/6/24 2:00	123,47	102,08	21,39	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		37,84	37,03
17/6/24 3:00	120,65	96,12	24,52	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		41,64	36,13
17/6/24 4:00	119,57	93,48	26,08	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		46,19	35,81
17/6/24 5:00	121,13	93,92	27,21	0,00	1	1			1		1					1	1	1			1		48,50	36,22
17/6/24 6:00	127,34	98,15	27,90	1,29	1	1			1		1					1	1	1			1		48,55	38,08
17/6/24 7:00	146,42	113,39	27,36	5,67	1	1			1		1					1	1	1			1		48,54	43,88
17/6/24 8:00	164,06	128,84	25,18	10,04	1	1			1	1	1					1	1	1			1		48,49	48,17
17/6/24 9:00	176,81	142,93	20,19	13,69	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	47,81	48,55
17/6/24 10:00	181,62	154,27	11,47	15,88	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	37,50	48,55
17/6/24 11:00	181,53	156,16	7,98	17,39	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	38,61	48,55
17/6/24 12:00	184,68	154,52	12,06	18,09	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	48,55	48,55
17/6/24 13:00	191,79	164,90	7,78	19,11	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 14:00	191,74	163,25	10,25	18,25	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 15:00	187,89	155,82	14,73	17,33	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	45,19	48,55
17/6/24 16:00	189,20	155,62	18,14	15,44	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 17:00	192,05	159,75	19,74	12,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 18:00	194,05	165,58	19,97	8,49	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 19:00	190,06	166,49	20,55	3,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 20:00	183,62	166,50	17,05	0,07	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 21:00	176,47	166,21	10,26	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/24 22:00	163,45	153,55	9,90	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	47,92	47,77
17/6/24 23:00	150,62	136,09	14,53	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1			1	1	43,89	43,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις