

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Πέμπτη	20/06/24 0:00	49,34	1		1	1	1	1	1	1	16
	20/06/24 1:00	45,55	1		1	1	1	1	1	1	11
	20/06/24 2:00	43,20	1		1	1	1	1	1	1	8
	20/06/24 3:00	41,17	1		1	1	1	1	1	1	6
	20/06/24 4:00	40,28	1		1	1	1	1	1	1	5
	20/06/24 5:00	39,76	1		1	1	1	1	1	1	4
	20/06/24 6:00	41,03	1		1	1	1	1	1	1	6
	20/06/24 7:00	46,38	1		1	1	1	1	1	1	12
	20/06/24 8:00	50,58	1		1	1	1	1	1	1	17
	20/06/24 9:00	54,41	1		1	1	1	1	1	1	22
	20/06/24 10:00	56,01	1		1	1	1	1	1	1	23
	20/06/24 11:00	57,33	1		1	1	1	1	1	1	25
	20/06/24 12:00	58,61	1		1	1	1	1	1	1	26
	20/06/24 13:00	59,69	1		1	1	1	1	1	1	28
	20/06/24 14:00	59,45	1		1	1	1	1	1	1	27
	20/06/24 15:00	58,43	1		1	1	1	1	1	1	26
	20/06/24 16:00	57,82	1		1	1	1	1	1	1	26
	20/06/24 17:00	57,79	1		1	1	1	1	1	1	25
	20/06/24 18:00	57,59	1		1	1	1	1	1	1	25
	20/06/24 19:00	59,24	1		1	1	1	1	1	1	27
20/06/24 20:00	58,86	1		1	1	1	1	1	1	27	
20/06/24 21:00	57,85	1		1	1	1	1	1	1	26	
20/06/24 22:00	54,16	1		1	1	1	1	1	1	21	
20/06/24 23:00	50,48	1		1	1	1	1	1	1	17	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.