

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 0,800 | 1,000 |
| Ρ Ε Σ Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) |
| | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 6,84 | 5,89 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 01:00 | 6,37 | 5,42 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 02:00 | 6,05 | 5,10 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 03:00 | 5,82 | 4,87 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 04:00 | 5,76 | 4,81 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 05:00 | 5,80 | 4,85 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 06:00 | 6,04 | 5,09 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 07:00 | 6,56 | 5,61 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 08:00 | 7,04 | 6,09 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 09:00 | 7,34 | 6,39 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 10:00 | 7,43 | 6,48 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 11:00 | 7,48 | 6,53 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 12:00 | 7,44 | 6,49 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 13:00 | 7,42 | 6,47 | 0,95 | 1 | 1 | | | |
| | 14:00 | 7,40 | 6,55 | 0,86 | 1 | 1 | | | |
| | 15:00 | 7,42 | 6,60 | 0,82 | 1 | 1 | | | |
| | 16:00 | 7,51 | 6,68 | 0,83 | 1 | 1 | | | |
| | 17:00 | 7,73 | 6,94 | 0,79 | 1 | 1 | | | |
| | 18:00 | 8,11 | 7,37 | 0,75 | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 8,38 | 7,62 | 0,76 | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 8,18 | 7,36 | 0,82 | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 8,23 | 7,40 | 0,84 | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 8,04 | 7,22 | 0,82 | 1 | 1 | | | |
| | 23:00 | 7,52 | 6,65 | 0,87 | 1 | 1 | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης