

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	32,59	27,14	5,45			1	1		1	1				11,02	11,49
	01:00	29,63	24,81	4,81			1	1		1	1				9,33	9,39
	02:00	27,67	22,71	4,96			1	1				1			9,95	10,28
	03:00	26,57	23,41	3,16			1	1				1			10,46	10,54
	04:00	25,80	22,06	3,74			1	1				1			9,84	9,91
	05:00	25,68	20,24	5,44				1			1	1			9,98	10,05
	06:00	26,46	20,78	5,68				1			1	1			10,37	10,50
	07:00	29,69	25,46	4,24		1		1			1	1		1	11,17	11,31
	08:00	32,95	28,82	4,13		1	1	1			1	1			11,88	12,10
	09:00	35,69	31,16	4,53		1	1	1			1	1		1	12,19	12,91
	10:00	37,23	32,09	5,14		1	1	1	1	1	1	1		1	11,96	12,97
	11:00	37,15	33,60	3,55			1	1	1	1	1	1			11,48	11,55
	12:00	39,78	35,11	4,67			1	1	1	1	1	1			12,03	13,01
	13:00	41,93	37,22	4,71			1	1	1	1	1	1			11,03	13,73
	14:00	40,37	34,61	5,76			1	1	1	1	1	1			11,03	13,73
	15:00	39,89	32,59	7,30			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	16:00	39,51	31,01	8,50			1	1	1	1	1	1			13,71	13,69
	17:00	41,27	28,93	12,34			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	18:00	44,27	31,59	12,68			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	44,84	32,98	11,86			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
20:00	43,93	32,46	11,48			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	43,76	32,66	11,10			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
22:00	40,82	33,55	7,28			1	1	1	1	1	1			13,72	13,72	
23:00	36,94	32,89	4,05			1	1	1	1	1	1			11,62	11,57	

Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 14:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης