

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024 | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,000 | 11,000 | 14,476 | 14,476 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | | |
| Η Ε Ρ Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024 | 00:00 | 22,59 | 22,28 | 0,32 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,76 | 3,53 |
| | 01:00 | 20,42 | 20,27 | 0,14 | | 1 | | 1 | | | | | | 5,77 | 6,34 |
| | 02:00 | 18,95 | 18,73 | 0,22 | | 1 | | 1 | | | | | | 5,69 | 5,75 |
| | 03:00 | 18,25 | 18,21 | 0,05 | | 1 | | 1 | | | | | | 4,95 | 5,00 |
| | 04:00 | 17,87 | 17,52 | 0,35 | | 1 | | 1 | | | | | | 4,53 | 4,58 |
| | 05:00 | 17,49 | 17,20 | 0,29 | | 1 | | 1 | | | | | | 4,13 | 4,16 |
| | 06:00 | 18,11 | 17,91 | 0,20 | | 1 | | 1 | | | | | | 4,74 | 4,81 |
| | 07:00 | 20,22 | 19,70 | 0,53 | | 1 | | 1 | | | | | | 6,85 | 7,02 |
| | 08:00 | 22,68 | 22,43 | 0,25 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 7,29 | 7,41 |
| | 09:00 | 25,23 | 25,05 | 0,18 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 9,03 | 9,25 |
| | 10:00 | 26,91 | 26,70 | 0,21 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 8,12 | 8,19 |
| | 11:00 | 27,77 | 27,29 | 0,49 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9,15 | 9,38 |
| | 12:00 | 28,97 | 27,85 | 1,12 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 10,08 | 10,35 |
| | 13:00 | 30,26 | 28,57 | 1,69 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 10,12 | 10,42 |
| | 14:00 | 30,44 | 28,03 | 2,41 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 10,13 | 10,42 |
| | 15:00 | 29,15 | 26,50 | 2,66 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 10,00 | 10,27 |
| | 16:00 | 29,39 | 27,22 | 2,17 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 10,03 | 10,33 |
| | 17:00 | 28,45 | 25,86 | 2,58 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9,59 | 9,84 |
| | 18:00 | 28,63 | 25,52 | 3,11 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9,71 | 9,98 |
| | 19:00 | 28,30 | 26,01 | 2,29 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9,39 | 9,63 |
| | 20:00 | 28,65 | 26,28 | 2,37 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9,59 | 9,86 |
| | 21:00 | 29,75 | 26,61 | 3,14 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 10,13 | 10,42 |
| | 22:00 | 28,91 | 25,79 | 3,12 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9,95 | 10,22 |
| | 23:00 | 27,29 | 24,72 | 2,57 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 8,84 | 9,09 |

Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:00 με 23:00.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |