

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024	00:00	23,51	22,48	1,03	1	1	1							4,71	4,67
	01:00	21,31	20,16	1,15		1	1							5,75	6,04
	02:00	19,95	18,62	1,33		1	1							6,56	6,70
	03:00	19,13	17,17	1,97		1	1							5,71	5,83
	04:00	18,92	16,92	2,00		1	1							5,34	5,45
	05:00	18,19	16,41	1,77		1	1							4,42	4,53
	06:00	18,10	16,64	1,46		1	1							4,42	4,66
	07:00	19,29	18,17	1,12		1	1							5,79	6,11
	08:00	19,99	18,78	1,21		1	1							6,60	6,89
	09:00	21,05	19,73	1,32		1	1							7,27	7,59
	10:00	21,18	19,67	1,51		1	1							7,33	7,64
	11:00	21,37	19,65	1,72		1	1							7,44	7,77
	12:00	21,48	19,56	1,92		1	1							7,44	7,77
	13:00	22,37	20,60	1,77		1	1							7,75	8,11
	14:00	13,54	12,56	0,98		1	1							5,84	4,24
	15:00	20,90	19,97	0,93		1		1						6,00	6,14
	16:00	22,28	20,83	1,46		1		1						6,36	6,56
	17:00	22,84	21,16	1,68		1		1						6,75	7,12
	18:00	23,65	21,77	1,88		1		1						8,02	8,42
	19:00	24,19	22,41	1,78		1		1						8,45	8,87
20:00	24,54	22,18	2,36		1		1						8,59	9,02	
21:00	25,37	22,11	3,26		1		1						8,93	9,37	
22:00	23,94	20,69	3,26		1		1						8,37	8,75	
23:00	22,42	18,57	3,85		1		1						7,86	8,21	

Γενική διακοπή στις 14:30 λόγω βλάβης της μονάδας G3. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 01:00. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΜΥΛΟΣ 1 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 14:30 με 18:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης