

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Α Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024	00:00	21,20	18,76	2,44		1		1						7,42	7,69
	01:00	19,51	17,66	1,85		1		1						6,31	6,52
	02:00	18,13	16,20	1,92	1	1								5,15	5,39
	03:00	17,56	14,71	2,85	1	1								5,67	5,84
	04:00	17,26	13,48	3,78	1	1								5,12	5,28
	05:00	16,74	13,62	3,12	1	1								4,48	4,58
	06:00	16,98	14,14	2,84	1	1								4,90	5,08
	07:00	17,74	14,63	3,11	1	1								5,92	6,14
	08:00	18,03	14,68	3,35	1	1								6,15	6,39
	09:00	18,41	14,78	3,63	1	1								6,26	6,51
	10:00	18,37	14,64	3,73	1	1								6,22	6,47
	11:00	19,09	15,35	3,74	1	1								6,40	6,66
	12:00	19,59	16,15	3,44	1	1								6,60	6,86
	13:00	20,16	17,04	3,13	1	1								6,78	7,06
	14:00	19,80	17,31	2,48	1			1						6,73	5,77
	15:00	19,39	16,81	2,58	1			1						6,50	6,75
	16:00	20,25	17,23	3,01	1			1						6,91	7,22
	17:00	21,48	18,08	3,40	1			1						7,34	7,68
	18:00	23,43	20,44	2,99	1	1		1						6,56	6,56
	19:00	24,50	21,94	2,55	1	1		1						5,19	5,35
20:00	24,38	22,67	1,70	1	1		1						5,27	5,46	
21:00	25,44	23,55	1,89	1	1		1						6,53	6,81	
22:00	25,44	22,99	2,45	1	1		1						6,59	6,85	
23:00	23,95	20,74	3,21	1	1		1						7,31	7,88	

Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης