

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/6/24 0:00	137,39	124,33	13,06	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		39,03	39,04
18/6/24 1:00	128,62	116,59	12,03	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		38,53	38,55
18/6/24 2:00	123,03	106,70	16,33	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		36,88	36,82
18/6/24 3:00	119,76	100,21	19,55	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		36,46	35,90
18/6/24 4:00	118,54	99,37	19,17	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		36,87	35,49
18/6/24 5:00	119,52	104,84	14,68	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		35,73	35,71
18/6/24 6:00	125,87	109,43	15,24	1,19	1	1				1	1					0	1	1	1			1		36,19	36,03
18/6/24 7:00	145,83	122,55	18,07	5,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1		43,40	43,50
18/6/24 8:00	163,65	136,47	17,56	9,63	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,12	48,18
18/6/24 9:00	178,16	150,50	14,50	13,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 10:00	185,01	159,13	9,59	16,29	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 11:00	186,90	161,55	7,41	17,93	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 12:00	189,69	162,11	9,20	18,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 13:00	194,82	166,67	9,66	18,49	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 14:00	194,83	166,72	10,08	18,03	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 15:00	191,02	159,41	14,85	16,76	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 16:00	191,62	158,71	17,94	14,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 17:00	193,99	161,54	20,38	12,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 18:00	195,30	166,27	21,50	7,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 19:00	190,72	166,87	21,46	2,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 20:00	185,51	165,99	19,47	0,06	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 21:00	179,04	163,91	15,13	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/24 22:00	167,34	150,76	16,57	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,48	48,49
18/6/24 23:00	154,39	135,58	18,80	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1	1	43,55	43,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις