

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 16/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,10	2,17	0,93	0,00						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,92	1,99	0,92	0,01								1		0,98	0,98
	02:00	2,73	1,81	0,92	0,00								1		0,96	0,96
	03:00	2,63	1,72	0,90	0,00								1		0,92	0,92
	04:00	2,61	1,71	0,90	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,57	1,68	0,89	0,00								1		0,90	0,90
	06:00	2,61	1,71	0,90	0,00								1		0,91	0,91
	07:00	2,77	1,85	0,92	0,00								1		0,96	0,97
	08:00	2,86	1,60	0,91	0,35								1		0,98	0,98
	09:00	3,04	1,73	0,91	0,40								1		0,99	0,99
	10:00	3,27	2,09	0,77	0,40					1			1		0,98	0,98
	11:00	3,35	2,03	0,91	0,40					1			1		0,99	0,99
	12:00	3,48	2,17	0,90	0,40					1			1		0,99	0,99
	13:00	3,62	2,30	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	14:00	3,55	2,22	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	15:00	3,31	1,99	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	16:00	3,28	1,96	0,92	0,40					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,38	2,05	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	18:00	3,43	2,10	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	19:00	3,55	2,21	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
20:00	3,64	2,13	0,91	0,60					1			1		0,99	0,99	
21:00	3,90	2,39	0,91	0,60					1			1		0,99	0,99	
22:00	3,78	2,27	0,90	0,61					1			1		0,99	0,99	
23:00	3,47	2,17	0,89	0,42					1	1		1		0,97	0,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης