

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 17/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,20	2,28	0,91	0,01					1			1		0,99	0,99
	01:00	2,87	1,96	0,92	0,00								1		0,98	0,98
	02:00	2,80	1,88	0,92	0,00								1		0,97	0,97
	03:00	2,62	1,72	0,90	0,00								1		0,92	0,92
	04:00	2,59	1,69	0,89	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,55	1,66	0,88	0,01								1		0,89	0,89
	06:00	2,63	1,75	0,88	0,00								1		0,92	0,92
	07:00	2,88	1,95	0,92	0,00								1		0,98	0,98
	08:00	3,22	2,29	0,92	0,00						1			1	0,99	0,99
	09:00	3,38	2,49	0,88	0,00						1			1	0,99	0,99
	10:00	3,48	2,59	0,89	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	11:00	3,58	2,66	0,92	0,01						1	1		1	0,99	0,99
	12:00	3,66	2,73	0,92	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	13:00	3,77	2,83	0,93	0,01						1	1		1	0,99	0,99
	14:00	3,74	2,81	0,92	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	15:00	3,60	2,67	0,93	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	16:00	3,57	2,28	0,93	0,36						1			1	0,98	0,98
	17:00	3,54	2,21	0,93	0,40						1			1	0,99	0,99
	18:00	3,66	2,35	0,92	0,40						1	1		1	0,99	0,99
	19:00	3,78	2,26	0,91	0,61						1			1	0,99	0,99
20:00	3,86	2,16	0,90	0,81						1			1	0,99	0,99	
21:00	4,19	2,30	0,90	1,00						1			1	0,99	0,99	
22:00	4,09	2,20	0,89	1,00						1			1	0,99	0,99	
23:00	3,76	2,49	0,84	0,43						1			1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης