

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 18/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,38	2,47	0,90	0,01					1			1		0,99	0,99
	01:00	3,06	2,20	0,87	0,00					1			1		0,99	0,99
	02:00	2,85	1,94	0,91	0,00								1		0,99	0,98
	03:00	2,69	1,82	0,86	0,01								1		0,93	0,94
	04:00	2,69	1,77	0,93	0,00								1		0,99	0,94
	05:00	2,60	1,68	0,93	0,00								1		0,98	0,92
	06:00	2,65	1,78	0,88	0,00								1		0,98	0,94
	07:00	2,90	2,05	0,85	0,01								1		0,99	0,98
	08:00	3,20	2,37	0,82	0,01					1			1		0,99	0,99
	09:00	3,43	2,62	0,80	0,01					1			1		0,99	0,99
	10:00	3,59	2,73	0,85	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	11:00	3,76	2,90	0,85	0,00					1	1		1		0,96	0,99
	12:00	3,82	3,05	0,77	0,00					1	1		1		0,89	0,99
	13:00	3,95	3,08	0,87	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	14:00	3,99	3,11	0,87	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	15:00	3,87	3,00	0,87	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	16:00	3,82	2,62	0,83	0,37					1			1		0,99	0,98
	17:00	3,85	2,60	0,83	0,41						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,89	2,68	0,80	0,41						1		1		0,99	0,99
	19:00	3,96	2,56	0,79	0,61						1		1		0,99	0,99
20:00	4,15	2,62	0,74	0,80						1		1		0,99	0,99	
21:00	4,41	2,67	0,75	1,00						1		1		0,99	0,99	
22:00	4,33	2,60	0,73	1,00						1		1		0,99	0,99	
23:00	4,00	2,82	0,75	0,43						1		1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης