

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	33,41	29,83	3,58			1		1	1	1				8,44	9,04
	01:00	30,16	25,36	4,80			1		1	1	1				9,11	9,64
	02:00	28,48	23,73	4,74			1		1	1	1				7,41	7,43
	03:00	27,47	24,83	2,64			1		1	1	1				5,56	7,41
	04:00	26,54	24,66	1,88			1		1	1	1				4,73	6,62
	05:00	26,52	24,71	1,80			1		1	1	1				4,73	6,58
	06:00	27,68	25,79	1,88			1		1	1	1				4,73	7,68
	07:00	31,33	29,96	1,37			1		1	1	1				4,73	10,10
	08:00	34,96	33,99	0,97			1	1	1	1	1				4,73	9,53
	09:00	37,97	36,80	1,17			1	1	1	1	1				4,73	12,25
	10:00	39,30	38,04	1,26			1	1	1	1	1				4,73	11,94
	11:00	40,44	38,46	1,98			1	1	1	1	1			1	4,86	12,55
	12:00	42,20	34,41	7,79			1	1		1	1	1		3	12,87	13,72
	13:00	43,29	34,71	8,58			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	14:00	42,13	32,13	10,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	15:00	41,14	28,67	12,47			1	1	1	1	1	1			13,72	13,72
	16:00	40,65	27,89	12,76			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	17:00	41,26	28,80	12,46			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	18:00	42,68	30,68	12,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	43,24	31,25	11,98			1	1	1	1	1	1	1		13,33	13,29
20:00	42,50	30,15	12,35			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	43,29	30,95	12,34			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
22:00	40,48	28,66	11,82			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
23:00	36,74	25,86	10,88			1		1	1	1	1			13,73	13,73	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:00 έως και τις 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης