

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Ρ P E E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	19,17	14,98	4,19			1	1		1	5,76
	01:00	17,38	13,53	3,85				1		1	5,25
	02:00	16,39	11,81	4,58				1		1	5,73
	03:00	15,72	10,82	4,90				1		1	5,51
	04:00	15,18	10,13	5,05				1		1	5,31
	05:00	14,69	9,98	4,71				1		1	5,15
	06:00	15,36	10,72	4,64				1		1	5,37
	07:00	16,95	12,13	4,83				1		1	5,86
	08:00	18,67	13,42	5,25		1				1	6,52
	09:00	19,60	14,34	5,26		1				1	6,87
	10:00	20,22	14,96	5,26		1				1	7,07
	11:00	20,54	15,18	5,36		1				1	7,11
	12:00	21,33	15,90	5,43		1		1		1	7,46
	13:00	22,11	16,29	5,81		1		1		1	7,74
	14:00	21,91	15,64	6,27		1		1		1	7,68
	15:00	21,69	15,12	6,57		1		1		1	7,60
	16:00	22,39	15,62	6,76		1		1		1	7,82
	17:00	23,53	16,96	6,58		1		1		1	8,25
	18:00	24,70	18,59	6,11		1		1		1	8,61
	19:00	24,55	18,05	6,51		1		1		1	8,61
	20:00	24,17	17,21	6,96		1		1		1	8,46
	21:00	24,24	18,03	6,21		1		1		1	8,48
	22:00	23,17	17,76	5,41		1		1		1	8,11
	23:00	21,72	16,22	5,50		1		1		1	7,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης