

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγίου Ευστρατίου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,106	0,099	0,095	0,094	0,093	0,096	0,088	0,096	0,109	0,118	0,117	0,130	0,133	0,128	0,111	0,107	0,110	0,114	0,113	0,115	0,126	0,130	0,124	0,121	2,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,07																									Διαθέσιμη
G3 (HYUNDAI KD8AX)	0,175	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI KD8AX)	0,2													1	1											Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 12:51 έως 12:54 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										











