

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/6/24 0:00	142,63	121,70	20,92	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1		42,40	42,16
19/6/24 1:00	132,95	112,38	20,57	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		40,00	39,90
19/6/24 2:00	127,24	105,96	21,28	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1	1	1	1		38,70	38,14
19/6/24 3:00	123,30	102,21	21,08	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1			1		39,55	36,96
19/6/24 4:00	121,18	100,10	21,08	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1			1		37,85	36,28
19/6/24 5:00	122,11	103,51	18,59	0,00	1	1					1	1				0	1	1	1			1		36,63	36,61
19/6/24 6:00	127,82	112,89	13,85	1,08	1	1					1	1				0	1	1	1	1	1	1		38,29	38,35
19/6/24 7:00	147,80	132,69	10,06	5,06	1	1					1	1				0	1	1	1	1	1	1		43,58	43,58
19/6/24 8:00	166,47	146,59	10,45	9,43	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	47,75	47,79
19/6/24 9:00	181,00	161,87	6,37	12,76	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 10:00	189,12	168,26	5,04	15,82	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 11:00	191,76	168,15	6,09	17,52	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 12:00	196,09	169,73	7,58	18,78	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 13:00	201,86	171,88	11,00	18,98	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 14:00	202,42	173,36	10,54	18,51	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 15:00	199,76	172,38	10,11	17,28	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 16:00	199,75	171,17	13,49	15,09	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 17:00	202,76	176,55	14,01	12,20	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 18:00	206,23	181,79	16,15	8,29	1	1					1	1	1		1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 19:00	200,72	182,43	15,53	2,76	1	1					1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 20:00	195,14	179,47	15,57	0,10	1	1					1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 21:00	189,45	174,69	14,77	0,00	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 22:00	176,97	157,37	19,59	0,00	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/24 23:00	163,08	141,77	21,31	0,00	1	1					1	1	1			0		1	1	1	1	1	1	47,92	47,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις