

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
ΑΡΧΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024	00:00	25,37	19,09	6,28		1		1						8,63	8,85
	01:00	23,03	17,85	5,18		1		1						7,77	8,01
	02:00	21,71	16,36	5,35	1	1								7,01	7,21
	03:00	20,87	14,81	6,06	1	1								7,04	7,25
	04:00	20,59	14,31	6,28	1	1								6,95	7,15
	05:00	19,89	13,90	5,99	1	1								6,72	6,90
	06:00	20,13	14,59	5,55	1	1								6,75	7,00
	07:00	21,89	16,56	5,33	1	1								7,25	7,49
	08:00	23,31	17,55	5,76	1			1						7,85	8,11
	09:00	25,07	19,32	5,74	1			1						8,50	8,74
	10:00	26,01	19,93	6,08	1			1				1		8,74	8,99
	11:00	26,10	19,97	6,14	1			1				1		8,89	9,13
	12:00	27,14	20,29	6,85	1			1				1		9,22	9,47
	13:00	28,36	21,55	6,80	1			1				1		9,66	9,90
	14:00	28,62	21,74	6,88	1			1				1		9,77	10,02
	15:00	28,80	21,66	7,14	1			1				1		9,79	10,06
	16:00	29,62	23,26	6,36	1			1				1		9,84	10,30
	17:00	29,75	23,02	6,72	1	1		1						9,85	10,14
	18:00	29,72	22,94	6,78	1	1		1						9,85	10,42
	19:00	30,11	23,60	6,51	1	1		1						9,85	10,42
20:00	29,68	22,36	7,33	1	1		1						9,85	10,38	
21:00	30,39	22,35	8,04	1	1		1						9,85	10,42	
22:00	29,03	21,38	7,65	1	1		1						9,73	10,08	
23:00	27,30	19,95	7,34		1		1						9,33	9,52	

Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης