

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	7,03	6,09	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	6,56	5,62	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,30	5,36	0,94	1				2	0,95	0,95
	03:00	6,10	5,17	0,93	1				2	0,95	0,95
	04:00	6,00	5,06	0,94	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,92	4,98	0,94	1				2	0,95	0,95
	06:00	5,99	5,05	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,59	5,65	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	6,88	5,94	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	6,88	5,94	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,66	5,72	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,53	5,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,48	5,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,69	5,75	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,68	5,74	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,65	5,71	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,71	5,77	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,07	6,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,60	6,66	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,06	7,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,05	7,11	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,07	7,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,69	6,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,06	6,11	0,94	1	1				0,95	0,95

Κατά τις ώρες 00:00-02:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης