

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	33,24	24,45	8,79			1		1	1	1				13,67	13,67
	01:00	30,02	23,74	6,28			1		1	1	1				13,23	13,32
	02:00	28,03	22,01	6,01			1		1	1	1				9,16	11,30
	03:00	27,11	25,00	2,11			1		1	1	1				4,97	8,81
	04:00	26,42	24,53	1,89			1		1	1	1				4,73	6,49
	05:00	26,20	24,04	2,16			1		1	1	1				4,73	6,27
	06:00	27,19	25,02	2,17			1		1	1	1				4,73	7,22
	07:00	30,64	28,47	2,16		1	1		1	1	1				4,70	8,89
	08:00	33,14	29,80	3,34		1		1	1	1	1				6,28	10,45
	09:00	36,23	30,68	5,56				1	1	1	1				10,64	11,57
	10:00	37,82	30,33	7,49			1	1	1	1	1				13,52	13,55
	11:00	39,52	31,14	8,38			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	40,65	33,99	6,66			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,09	36,89	5,20		1	1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	14:00	41,32	33,91	7,41		1	1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	15:00	40,85	31,09	9,76			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	40,83	29,85	10,98			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	42,40	29,77	12,63			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,07	32,64	12,43			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,24	33,39	11,85			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,35	31,96	12,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,90	31,97	11,93			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,04	31,72	9,32			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	23:00	37,32	27,68	9,64			1	1	1	1	1				13,32	13,31

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:00 έως τις 09:00. Μερική διακοπή στις 08:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης