

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024		00:00	7,28	7,21	0,07				1	1						0,78	0,78
		01:00	6,64	6,64	0,00				1	1						0,71	1,26
		02:00	6,31	6,21	0,10				1	1						1,92	1,93
		03:00	6,08	5,89	0,20				1	1						1,86	1,67
		04:00	6,01	5,64	0,37				1	1						1,72	1,54
		05:00	6,09	5,58	0,51				1	1						1,79	1,59
		06:00	6,36	6,18	0,18				1	1						1,92	1,94
		07:00	7,05	6,77	0,27	1			1	1						1,82	1,71
		08:00	8,05	8,05	0,00	1			1	1						2,23	2,30
		09:00	8,66	8,66	0,00	1	1		1	1						2,13	2,15
		10:00	8,98	8,97	0,00	1	1		1	1						2,40	2,47
		11:00	9,24	9,24	0,00	1	1		1	1						2,07	1,74
		12:00	9,21	9,19	0,02				1	1						1,30	1,35
		13:00	9,38	9,30	0,08				1	1						2,44	2,85
		14:00	9,17	8,60	0,58				1	1						2,42	2,64
		15:00	8,54	7,60	0,94				1	1						2,03	2,02
		16:00	8,31	7,61	0,70				1	1						1,78	1,79
		17:00	8,63	7,75	0,87				1	1						1,95	2,10
		18:00	9,20	8,03	1,17				1	1						2,36	2,65
		19:00	9,30	7,29	2,01				1	1						2,44	2,79
	20:00	9,26	6,97	2,28				1	1						2,44	2,73	
	21:00	9,35	7,10	2,25				1	1						2,44	2,85	
	22:00	8,50	6,62	1,87				1	1						2,06	2,01	
	23:00	7,52	6,32	1,21			1	1							1,34	1,48	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 08:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης