

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	19,62	14,98	4,64		1		1		1	6,19	
	01:00	17,80	12,88	4,91		1	1				6,16	
	02:00	16,51	11,50	5,01		1	1				5,78	
	03:00	15,70	11,01	4,69		1	1				5,49	
	04:00	15,18	10,87	4,32		1	1				5,32	
	05:00	14,88	10,79	4,09		1	1				5,21	
	06:00	15,26	10,46	4,81		1	1				5,34	
	07:00	16,79	11,50	5,29		1	1				5,87	
	08:00	18,64	12,51	6,13	1		1	1			6,51	
	09:00	19,48	13,62	5,86	1		1	1			6,81	
	10:00	19,92	14,37	5,55	1		1	1			6,97	
	11:00	20,29	14,73	5,56	1		1	1			7,10	
	12:00	21,14	15,42	5,72	1		1	1			7,39	
	13:00	22,13	16,21	5,92	1		1	1			7,74	
	14:00	22,25	16,08	6,17	1		1	1			7,78	
	15:00	21,99	15,40	6,59	1		1	1			7,70	
	16:00	22,18	15,45	6,73	1		1	1			7,75	
	17:00	23,38	16,23	7,16	1		1	1			8,17	
	18:00	25,16	18,42	6,73	1	1	1	1			8,72	
	19:00	25,24	18,22	7,02	1	1	1	1			8,75	
	20:00	25,03	18,37	6,66	1	1	1	1			8,67	
	21:00	24,70	17,77	6,93	1	1	1	1			8,64	
	22:00	23,72	17,07	6,65	1	1	1	1			8,22	
	23:00	22,35	16,16	6,19		1	1	1			7,84	

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:30 με 23:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης