

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/6/24 0:00	150,35	126,75	23,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	46,20	43,57
20/6/24 1:00	139,68	114,62	25,05	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1	47,62	41,74
20/6/24 2:00	132,55	112,64	19,91	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	43,74	39,52
20/6/24 3:00	126,78	118,01	8,76	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	35,23	35,13
20/6/24 4:00	123,57	112,58	10,99	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	32,18	32,09
20/6/24 5:00	124,11	111,53	12,57	0,00	1	1			1	1	1					0			1		1	1	1	32,64	32,66
20/6/24 6:00	129,23	118,07	9,91	1,25	1	1			1	1	1					0			1	1	1	1	1	32,38	32,11
20/6/24 7:00	149,59	138,74	5,52	5,33	1	1			1	1	1					0			1	1	1	1	1	43,15	43,37
20/6/24 8:00	170,01	156,79	3,38	9,84	1	1			1	1	1					0			1	1	1	1	1	48,39	48,44
20/6/24 9:00	184,71	166,67	4,74	13,31	1	1			1	1	1	1		1		0			1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 10:00	193,05	167,02	9,95	16,08	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,51	48,52
20/6/24 11:00	195,50	169,70	7,99	17,81	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 12:00	200,79	173,67	8,28	18,84	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 13:00	206,66	178,92	8,76	18,98	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 14:00	207,31	177,40	11,38	18,53	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 15:00	203,73	174,23	12,20	17,30	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 16:00	203,88	176,77	11,71	15,40	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 17:00	206,86	179,43	15,11	12,32	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 18:00	208,88	183,98	17,07	7,83	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 19:00	201,75	181,99	17,28	2,48	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 20:00	195,04	175,77	19,14	0,13	1	1			1	1	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/24 21:00	189,07	172,17	16,89	0,00	1	1			1	1	1	1		1	1	1	0	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/6/24 22:00	181,32	153,92	27,40	0,00	1	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/6/24 23:00	165,32	144,82	20,49	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	48,43	48,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP 4, AEP3 λόγω κακοκαιρίας (20:00-23:00).