

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																							
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200							
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	74,61	71,85	2,64	0,12	1	1	1	1	1	1							1	1		1	15,20	15,20		
	01:00	70,12	67,13	2,82	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20	
	02:00	66,07	61,72	4,02	0,33	1	1		1	1	1								1	1		1	15,20	15,20	
	03:00	63,67	59,74	3,70	0,23	1	1		1	1	1									1	1		1	15,20	15,20
	04:00	62,42	56,63	5,60	0,18	1	1		1	1	1									1	1		1	15,20	15,20
	05:00	60,79	54,05	6,72	0,01	1	1		1	1	1									1	1		1	11,60	15,20
	06:00	61,89	55,63	5,85	0,40	1	1		1	1	1									1	1		1	11,60	15,20
	07:00	68,43	61,40	6,85	0,18	1	1		1	1	1									1	1		1	11,60	15,20
	08:00	73,83	69,12	4,70	0,02	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1	11,60	15,20
	09:00	79,32	73,07	6,24	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1	11,60	15,20
	10:00	81,62	76,66	4,94	0,03	1	1	1	1		1			1						1	1		1	11,60	15,20
	11:00	81,22	77,21	3,81	0,21	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1	11,60	15,20
	12:00	83,86	80,06	3,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1		1	11,60	15,20
	13:00	86,81	82,97	3,44	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1			1	11,60	15,20
	14:00	87,60	83,39	3,99	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1			1	11,60	15,20
	15:00	87,94	82,69	5,04	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1			1	15,20	15,20
	16:00	89,52	83,27	6,04	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1			1	15,20	15,20
	17:00	93,78	88,56	4,98	0,24	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1			1	15,20	15,20
	18:00	99,09	94,42	4,34	0,33	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1		1	15,20	15,20
	19:00	99,09	93,82	5,01	0,26	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1		1	15,20	15,20
	20:00	96,39	91,34	4,75	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1		1	15,20	15,20
	21:00	94,32	88,65	5,32	0,35	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1		1	15,20	15,20
	22:00	89,64	83,93	5,50	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1		1	15,20	15,20
23:00	84,94	79,88	4,95	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1	15,20	15,20	

Το ΑΠ Κουβάς ήταν σε απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 05:20 -14:15. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης