

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																											
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200											
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση αιολικής παραγωγής (Μw)										
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61			62	63	64	65	66					
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	79,02	74,28	0,04	0,04	1	1	1	1	1	1							1	1		1	15,20	15,20						
	01:00	73,82	69,61	0,04	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20					
	02:00	69,54	65,65	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1		1	15,20	15,20				
	03:00	66,46	61,88	0,02	0,02	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20			
	04:00	64,87	60,01	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1											1	1		1	15,20	15,20		
	05:00	64,23	59,26	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1												1	1		1	15,20	15,20	
	06:00	65,40	60,57	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1												1	1		1	15,20	15,20	
	07:00	72,54	67,40	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	08:00	79,23	74,90	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	09:00	83,38	78,28	0,07	0,07	1	1	1	1	1	1				1									1	1		1	15,20	15,20
	10:00	84,25	78,18	0,09	0,09	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	11:00	83,52	77,72	0,02	0,02	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	12:00	85,93	80,34	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	13:00	88,79	81,92	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	14:00	87,28	80,28	0,31	0,31	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	15:00	84,94	77,42	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	16:00	85,83	79,52	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	17:00	89,11	81,62	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	18:00	93,63	84,77	0,37	0,37	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	19:00	93,68	83,70	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	20:00	91,01	81,59	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	21:00	88,63	81,05	0,28	0,28	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
	22:00	83,09	76,86	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20
23:00	77,91	72,44	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1													1	1		1	15,20	15,20	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης