

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,000 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 34,14 | 29,30 | 4,84 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,94 | 9,17 |
| | 01:00 | 31,16 | 23,32 | 7,84 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 11,23 | 11,21 |
| | 02:00 | 29,25 | 20,17 | 9,08 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 11,43 | 11,49 |
| | 03:00 | 28,01 | 19,28 | 8,73 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 11,23 | 11,21 |
| | 04:00 | 27,13 | 18,56 | 8,56 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 10,85 | 10,85 |
| | 05:00 | 26,37 | 18,92 | 7,45 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 10,45 | 10,40 |
| | 06:00 | 26,59 | 19,02 | 7,57 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 10,57 | 10,58 |
| | 07:00 | 28,92 | 21,85 | 7,08 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 11,11 | 11,11 |
| | 08:00 | 30,68 | 24,73 | 5,95 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,70 | 10,70 |
| | 09:00 | 32,98 | 25,17 | 7,81 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 12,85 | 12,91 |
| | 10:00 | 34,13 | 23,91 | 10,22 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,61 | 13,61 |
| | 11:00 | 35,32 | 25,76 | 9,55 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,72 | 13,73 |
| | 12:00 | 37,15 | 29,36 | 7,79 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,22 | 13,19 |
| | 13:00 | 38,42 | 32,43 | 5,98 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,93 | 12,97 |
| | 14:00 | 38,25 | 31,46 | 6,79 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,82 | 12,78 |
| | 15:00 | 37,23 | 30,25 | 6,98 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,79 | 11,77 |
| | 16:00 | 37,32 | 30,88 | 6,43 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,79 | 11,82 |
| | 17:00 | 38,47 | 32,83 | 5,63 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,94 | 12,96 |
| | 18:00 | 40,86 | 30,31 | 10,54 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 41,59 | 30,31 | 11,29 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| 20:00 | 40,40 | 30,49 | 9,92 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,72 | 13,71 | |
| 21:00 | 40,71 | 31,49 | 9,22 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 | |
| 22:00 | 38,18 | 31,86 | 6,32 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,75 | 12,69 | |
| 23:00 | 34,91 | 30,05 | 4,85 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,63 | 9,52 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης