

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	31,85	29,79	2,06			1	1	1	1	1				6,50	6,45
	01:00	29,59	26,83	2,76				1	1	1	1				8,85	9,03
	02:00	27,88	25,29	2,60			1		1	1	1				7,97	7,95
	03:00	26,73	23,68	3,05			1		1	1	1				6,82	6,80
	04:00	25,92	23,29	2,63			1		1	1	1				5,97	5,98
	05:00	25,17	21,30	3,88			1		1		1				6,97	7,10
	06:00	24,95	20,81	4,14			1		1		1				9,09	9,12
	07:00	26,72	24,85	1,86			1		1		1				7,60	7,45
	08:00	28,59	25,42	3,16			1		1	1	1				8,57	8,59
	09:00	29,54	26,76	2,79			1		1	1	1				9,54	9,57
	10:00	29,81	27,15	2,67			1	1	1	1	1				9,87	9,83
	11:00	27,71	26,73	0,98			1	1	1	1	1			2	9,47	7,93
	12:00	33,00	32,03	0,96			1	1	1	1	1			3	9,26	9,24
	13:00	33,45	31,72	1,73			1	1	1	1	1				7,97	7,98
	14:00	32,90	30,45	2,45			1	1	1	1	1				7,43	7,45
	15:00	32,80	29,50	3,30			1	1	1	1	1				7,35	7,37
	16:00	34,10	30,97	3,13			1	1	1	1	1				8,63	8,65
	17:00	36,09	34,44	1,65			1	1	1	1	1				10,47	10,58
	18:00	39,09	37,74	1,35			1	1	1	1	1			1	13,10	13,09
	19:00	40,42	38,77	1,65			1	1	1	1	1			2	13,68	13,69
20:00	40,29	39,28	1,01			1	1	1	1	1			2	13,59	13,58	
21:00	41,85	40,90	0,94			1	1	1	1	1			3	13,72	13,72	
22:00	39,75	37,83	1,92			1	1	1	1	1			2	13,43	13,39	
23:00	36,93	35,82	1,11			1	1	1	1	1				11,59	11,53	

Μερική διακοπή στο διάστημα 11:25 με 11:48 λόγω βλάβης της G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης