

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000				
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	2,52	1,68	0,84			1	1			1		0,85	0,84
	01:00	2,28	1,82	0,46			1	1			1		0,62	0,61
	02:00	2,10	1,65	0,46			1	1			1		0,49	0,53
	03:00	2,05	1,71	0,34			1				1		0,72	0,72
	04:00	2,00	1,33	0,67			1				1		0,70	0,70
	05:00	1,93	1,39	0,53			1				1		0,68	0,68
	06:00	2,09	1,43	0,66			1				1		0,73	0,73
	07:00	2,37	1,82	0,56			1				1		0,70	0,70
	08:00	2,64	1,79	0,86			1	1			1		0,91	0,92
	09:00	2,95	2,37	0,58			1	1			1		0,77	0,73
	10:00	3,14	2,65	0,49			1	1			1	1	0,89	0,90
	11:00	3,16	2,35	0,81			1	1			1	1	0,93	0,92
	12:00	3,21	2,41	0,80			1	1			1	1	0,96	0,96
	13:00	3,19	2,41	0,78			1	1			1	1	0,93	0,94
	14:00	3,12	2,23	0,90			1	1			1	1	0,91	0,89
	15:00	2,94	2,23	0,71			1	1			1	1	0,71	0,70
	16:00	2,91	2,27	0,64			1	1			1	1	0,67	0,67
	17:00	3,08	2,26	0,82			1	1			1	1	0,83	0,83
	18:00	3,32	2,30	1,02			1	1			1		1,07	1,08
	19:00	3,36	2,29	1,07			1	1			1		1,11	1,11
	20:00	3,37	2,36	1,01			1	1			1		1,13	1,13
	21:00	3,40	2,63	0,77			1	1		1	1		1,16	1,15
	22:00	3,19	2,44	0,75			1			1	1		1,00	1,01
23:00	2,95	2,23	0,72			1			1	1		1,03	1,03	

Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης