

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Ρ P E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	20,79	15,01	5,78		1		1		1	7,20	
	01:00	19,12	14,05	5,07				1		1	6,03	
	02:00	17,93	12,08	5,84				1		1	6,27	
	03:00	17,10	11,83	5,27				1		1	5,99	
	04:00	16,53	12,09	4,44				1		1	5,79	
	05:00	15,92	11,65	4,27				1		1	5,57	
	06:00	16,26	11,96	4,30				1		1	5,68	
	07:00	17,25	12,78	4,47				1		1	5,96	
	08:00	18,20	13,53	4,66		1				1	6,36	
	09:00	19,38	14,84	4,54		1				1	6,50	
	10:00	19,96	14,77	5,19		1		1		1	6,52	
	11:00	20,33	15,84	4,49		1		1		1	6,89	
	12:00	21,02	15,08	5,93		1		1		1	7,32	
	13:00	22,04	15,25	6,79		1		1		1	7,71	
	14:00	20,96	14,84	6,13		1		1		1	6,87	
	15:00	22,38	15,93	6,45			1	1		1	7,78	
	16:00	22,11	16,35	5,77			1	1		1	7,73	
	17:00	23,02	16,47	6,55			1	1		1	8,04	
	18:00	23,84	17,52	6,33			1	1		1	8,34	
	19:00	23,85	16,99	6,86			1	1		1	8,36	
	20:00	23,25	17,58	5,67			1	1		1	8,13	
	21:00	23,10	17,43	5,67			1	1		1	8,09	
	22:00	21,97	17,58	4,39			1	1		1	7,70	
	23:00	20,67	16,55	4,12			1	1		1	7,12	

Μερική διακοπή στις 14:40 λόγω βλάβης της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης