

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|---|--|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,000 | 11,000 | 14,476 | 14,476 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | | | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024 | 00:00 | 24,76 | 18,19 | 6,57 | | 1 | | 1 | | | | | | 8,83 | 8,60 |
| 01:00 | | 22,55 | 16,86 | 5,68 | | 1 | | 1 | | | | | | 7,67 | 7,32 | |
| 02:00 | | 21,20 | 15,79 | 5,41 | 1 | 1 | | | | | | | | 7,54 | 7,34 | |
| 03:00 | | 20,46 | 15,26 | 5,19 | 1 | 1 | | | | | | | | 7,27 | 7,08 | |
| 04:00 | | 20,08 | 14,75 | 5,34 | 1 | 1 | | | | | | | | 7,16 | 6,97 | |
| 05:00 | | 19,61 | 14,06 | 5,55 | 1 | 1 | | | | | | | | 6,98 | 6,79 | |
| 06:00 | | 19,78 | 14,36 | 5,42 | 1 | 1 | | | | | | | | 7,02 | 6,84 | |
| 07:00 | | 21,22 | 15,44 | 5,78 | 1 | 1 | | | | | | | | 7,52 | 7,34 | |
| 08:00 | | 23,22 | 17,31 | 5,91 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 8,13 | 8,04 | |
| 09:00 | | 25,25 | 18,73 | 6,51 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 8,99 | 8,76 | |
| 10:00 | | 25,83 | 19,58 | 6,25 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 9,19 | 8,96 | |
| 11:00 | | 26,42 | 20,00 | 6,42 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 9,42 | 9,19 | |
| 12:00 | | 27,18 | 21,00 | 6,18 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 9,66 | 9,43 | |
| 13:00 | | 28,41 | 22,17 | 6,24 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 10,07 | 9,93 |
| 14:00 | | 29,54 | 23,47 | 6,07 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 9,69 | 9,63 |
| 15:00 | | 29,60 | 23,82 | 5,77 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 9,96 | 10,16 |
| 16:00 | | 30,20 | 24,97 | 5,23 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,12 | 10,42 |
| 17:00 | | 30,74 | 25,96 | 4,79 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,13 | 10,43 |
| 18:00 | | 31,70 | 27,49 | 4,21 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,13 | 10,43 |
| 19:00 | | 30,79 | 26,26 | 4,52 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 9,14 | 10,05 |
| 20:00 | | 27,10 | 23,94 | 3,17 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 5,74 | 6,12 |
| 21:00 | | 31,30 | 27,91 | 3,39 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 10,08 | 10,38 |
| 22:00 | | 30,27 | 24,72 | 5,55 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,12 | 10,38 |
| 23:00 | | 28,42 | 21,57 | 6,85 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 9,94 | 9,79 |

Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:40 έως 10:00 και από τις 20:00 και μετά. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΙΛΑ παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα από τις 20:00 και μετά.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |